



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № .....<sup>9</sup> - ПР /2008г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г)

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на “Разпределителен газопровод от АГРС – Челопечене до “СТАМ ТРЕЙДИНГ” АД и промишлена газова инсталация (когенератор) за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия”

**местоположение:** разпределителният газопровод ще се изгради от АГРС – Челопечене, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, намираща се в землището на с. Челопечене с ЕКТТЕ 99137 до производствената площадка на дружеството, УПИ IV-212, 222, 223, 242, кв. 1, в местност “Складова производствена зона”, квартал Враждебна, район “Кремиковци”, Столична община. Когенераторът се разполага на промишлената площадка на дружеството, в близост до западната граница.

**възложител:** “СТАМ ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София, кв. Враждебна, ул. “Кремиковско шосе” № 15

#### **Характеристика на инвестиционното предложение:**

Захранването ще се осъществи от отделна измервателна линия в АГРС – Челопечене, като газопроводът ще се разположи главно в сервитута на съществуваща пътна мрежа (общински и полски пътища, и пътя София – Кремиковци). Параметрите на газопровода са: транспортиран флуид – природен газ; работно налягане 1,0 МРа; материал – стоманени безшевни тръби и полиетиленови тръби. Газопроводът ще бъде положен подземно, на дълбочина 80 см от повърхността на терена до горната образуваща на тръбата. Преди монтажа, дъното на траншеята се изравнява със слой от 0,10 м мека почва или пясък. Съоръжението се маркира по регламентиран начин по цялото трасе.

Предложени са два варианта за трасе на газопровода, като първият е с обща дължина 4449 м, а вторият - с обща дължина 4576 м. Предпочетен е първият вариант.

На площадката на дружеството ще се изгради ГРИП и площадков газопровод, който ще довежда природния газ до когенерационната система. Когенераторът, с газов двигател, ще произвежда комбинирано електричество (за производствените нужди на дружеството) и топла вода за отоплителните системи на сградите.

Основните технически характеристики на когенераторната система са: максимална изходяща електрическа мощност 81 kW, максимална изходяща топлинна мощност 140 kW, обща ефективност (оползотворяване на горивото) 85,1%, консумация на природен газ при 100 % изходна мощност – 29,9 м<sup>3</sup>/ч. Инсталацията се състои от шест-цилиндров двигател, синхронен генератор, топлинна система за предаване на топлината, и въздухоподаваща система за осигуряване на въздух за горенето. Изгорелите газове се отвеждат през ауспухови тръби.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони са: “Рибарници Челопечене” с код BG0002114 и „Долни Богров - Казичене” с код BG0002004 определени по чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, за опазване на дивите птици, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет

Инвестиционното предложение представлява разширение, по смисъла на т. 28 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, на съществуваща дейност по Приложение № 1 (т. 7, б.”а”) на Закона и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

#### МОТИВИ:

1. Като гориво в новото съоръжение ще се използва природен газ, което е предпоставка за намаляване на емисиите на вредни вещества, в т.ч. на парникови газове, отделяни при използването на други видове горива и за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
2. С въвеждането на системата се очаква намаляване на общите енергийни разходи на предприятието в дългосрочен план.
3. При изграждането на газопровода няма да се засегнат терени извън сервитута на съществуващите пътища. Ко-генераторната система ще бъде монтирана на производствената площадка на предприятието, при използване на наличната инфраструктура, като не се предвижда усвояването на нови земеделски земи или земи от горски фонд.
4. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популациите и местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в двете защитени зони, поради следното:
  - местоположението на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони и защитени територии;
  - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в двете защитени зони;
  - инвестиционното предложение няма да доведе до безпокойство на животинските видове, предмет на опазване в описаните защитени зони;

5. За инвестиционното предложение са уведомени писмено Столична община, район "Кремиковци", кметство Враждебна и кметство Челопечене. Засегнатото население е информирано чрез средствата за масово осведомяване (вестник "24 часа"). Няма данни за постъпили възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.**

**Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.**

Дата: 10.05.2008г

МИНИСТЪР:

(ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ)

