



РЕШЕНИЕ №...6....-П/ 2012 г.

Процедурата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение «Ново строителство на малка ВЕЦ в района на гр. Благоевград – МВЕЦ «Пороминовски», с. Бело поле, със застроено водно количество 1 куб.м/сек, пад 65 м, N– 620 kW», попадащо в териториалния обхват на РИОСВ-Перник и РИОСВ-Благоевград, е започнала с внасяне в РИОСВ – Благоевград на уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр.3/2011г.) и информация по чл.4, ал.1 и 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* (Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) от **възложителя „Аква Пауър Груп“ ООД, ЕИК 201459460, с адрес на управление: София, ул. «Райко Алексиев» 40, бл.215, ап.32.**

С писмо на РИОСВ – Благоевград изх.№ 3533(2)/20.12.2011 г. уведомлението за инвестиционното намерение е препратено по компетентност в Министерство на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, буква „з“ от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Предвид засягане на територия, контролирана от две РИОСВ, на основание чл.94, ал.2 от ЗООС компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение за «Ново строителство на малка ВЕЦ в района на гр. Благоевград – МВЕЦ «Пороминовски», с. Бело поле, със застроено водно количество 1 куб.м/сек, пад 65 м, N– 620 kW», попада в разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., посл. изм. и доп., бр.3/15.10.2011 г.) и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Съгласно чл.31, ал.4 от ЗБР, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Съгласно представените данни в уведомлението е извършена проверка за местоположението на инвестиционното предложение, която показва, че МВЕЦ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и отстои на значително отстояние от границите на защитени зони.

Въз основа на представената документация и изискано становище по чл.4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (писмо изх. № П-01-16/03.02.2012 г. на БД „Западнобеломорски район“) е установено, че:

1. Предложението на възложителя предвижда захранването на ВЕЦ с вода да се осъществи от съществуващ водоем в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, изравнителна шахта и напорен водопровод с дължина 150 м. Водата постъпва в сградата на МВЕЦ в имот № 000156 от землището на с Бело поле, община Благоевград, област Благоевград.

2. Площадката на МВЕЦ и мястото на заустване в р. Струма N 42°02'05,9" и E 23°02'17,04" засягат водно тяло с уникален код BG4ST500R043. Водното тяло р. Рилска от вливането на р. Шарковица до вливането в р.Струма е оценено в добро състояние. Мерките, разписани за първия планов период в ПУРБ, са поддържане на доброто състояние.
3. Посочените координати на инвестиционното предложение не засягат зони за защита на водите по смисъла на чл.119а от Закона за водите.
4. Посоченото място на водовземане е водоем (изравнител), захранван от р. Рилска чрез напоителен канал (НК) „Пороминовски”, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма – Места”.
5. За водовземане от р. Рилска с цел напояване са издадени няколко разрешителни на „Напоителни системи” ЕАД, чрез различни напоителни канали. В конкретния случай водоема (изравнителя), посочен в инвестиционното предложение, се захранва от НК „Пороминовски” и съгласно разрешително № 400529/07.08.2006 г., с краен срок на действие 07.08.2012 г., са разрешени следните параметри на водовземане – „до 1 куб.м/сек, лимит на ползваната вода – до 750 000 куб.м/год, период на ползване 1 април до 30 октомври”. Следователно е **невъзможно подсигуряване на исканите водни количества в размер на 26 352 000 куб.м/год.**, в периода септември-април, както е представено в инвестиционното предложение.
6. Съгласно представените документи се предвижда за работата на МВЕЦ „Пороминовски” ползване на водни количества, възлизащи на 26 352 000 куб.м/год., в които влиза и част от оттока на съществуващи канали, използвани за поливане и снабдяване с вода на работещи предприятия. Съгласно полученото становище на БД „Западнобеломорски район” обаче, посоченото място на водовземане – водоем (изравнител) не се водоснабдява от такива съоръжения.
7. За водно тяло BG4ST500R043, преди влизане в сила на ПУРБ, са издадени 10 разрешителни за водовземане, които са отчетени като натиск и въздействие върху водното тяло. По отношение на разрешителните на „Напоителни системи” ЕАД, като натиск и въздействие е оценено водното количество, разрешено за сезонно ползване. Допускане реализирането на инвестиционното предложение ще доведе до целогодишно натоварване на водното тяло и влошаване на състоянието му, което е в противоречие на целите и мерките, заложи в ПУРБ на Западнобеломорски район 2010-2015 г., а именно поддържане на доброто състояние на повърхностните водни тела.

На основание на гореизложеното инвестиционно предложение «Ново строителство на малка ВЕЦ в района на гр. Благоевград – МВЕЦ «Пороминовски», с. Бело поле, със застроено водно количество 1 куб.м/сек, пад 65 м, N– 620 kW» е определено като **недопустимо** с ПУРБ на Западнобеломорски район 2010-2015 г.

Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 2а от Наредбата за ОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони,

за инвестиционно предложение «Ново строителство на малка ВЕЦ в района на гр. Благоевград – МВЕЦ «Пороминовски», с. Бело поле, със застроено водно количество 1 куб.м/сек, пад 65 м, N– 620 kW», с възложител „Аква Пауър Груп“ ООД, ЕИК 201459460, с адрес на управление: София, ул. «Райко Алексиев» 40, бл.215, ап.32.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд по реда на АПК.

МИНИСТЪР:

ИОНА КАРАДЖОВА



Дата: 22.02.2012 г.