

Становища от проведените консултации, в изпълнение изискванията на чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН "

изх. № 04-01-196 ( 5 )

21-09-2016

вх. № 04-01-196/4/12.09.2016 г.


ДО

ГОСПОДИН ИВАН ЙОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЕСО“ ЕАД

ГР.СОФИЯ 1404,

БУЛ. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №105



На Ваш № ЦУ-ПДО-3063/01.09.2016 г.

ОТНОСНО: консултации по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител: „ЕСО“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, предвид представеното Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с напрежение 400 kV, която да свърже ОРУ 400 kV на п/ст „Варна“ с ОРУ 400 kV на п/ст „Бургас“, изразявам следното становище:

1. Представените цели и съдържание на Заданието за обхват на ОВОС, отговарят на изискванията.
2. Необходимо е в доклада да се представи и включи информация за връзката на ИП със:
  - действащия План за управление на речните басейни (ПУРБ 2010-2015г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, както и с Проекта на актуализирания ПУРБ ( 2016-2021г.);
  - определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Черноморски район за басейново управление и Проекта на ПУРН (2016-2021г.). Разглежданите варианти на трасе преминават над определен Район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG2\_APSFR\_PR\_01.
3. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ следва да се изготви съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни в Черноморския район.
4. Докладът за ОВОС следва да обхваща всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води.
5. Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда.
6. В доклада да се разпишат конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние заложи в ПУРБ.
7. Да се имат предвид забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите, включително:
  - изискванията на чл. 143, ал. 1 от Закона за водите, съгласно които за защита от вредното въздействие на водите не се допускат дейности с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливани ивици;

- забраните на чл. 134 от Закона за водите, за изхвърлянето, складиране, депониране и третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици;
  - преди започване на дейностите е необходимо уведомяване на БДЧР по чл.58 от Закона за водите. В случай на пресичане на водни обекти от предвидени дейности по смисъла на чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за водите е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект;
8. Да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ за:
- Трасе 1.1:
    - пояс III на СОЗ на Вн-35х Кранево, учреден със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г.;
    - проектен пояс II и III на язовир „Георги Трайков“, определен като комплексен и значим съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. Същият е предназначен за резервен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване и е определен за стратегически обект с национално значение за питейно – битово водоснабдяване, съгласно ПМС № 181 от 20.07.2009г. за определяне на стратегически обекти и дейности, които са от значение от националната сигурност.
  - Трасе 2:
    - пояс III на СОЗ на Вн-35х Кранево, учреден със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г.;
    - пояс III на СОЗ на Девненски извори-"Марциана", "Лудетина", "Карадепсиз", учреден със Заповед на БДЧР № 26/17.07.2011 г.;
    - пояси II и III на СОЗ на № Б-20 и Б-88 от минерално находище „Садиево“, учредени със Заповед МОСВ №РД-877/25.08.2004г. и МЗ №РД-09-509/21.07.2004г. и на Р-179х - с. Осеново, учредена със Заповед на МОСВ № РД-206/08.03.2012г.;
    - преминава в непосредствена близост до проектен пояс III на язовир „Георги Трайков“.

Действащият План за управление на речните басейни (ПУРБ 2010 - 2015г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, както и проектите на актуализирания ПУРБ(2016 -2021г.) и План за управление на риска от наводнения с наличните информация и анализи са публикувани на интернет страницата на БДЧР: [www.bsbd.org](http://www.bsbd.org) и могат да послужат при изготвяне на доклада за ОВОС.

С уважение,

инж. **ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**  
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Вх. № ЦУ - 1100-5795/10-10-2016



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. "Александър Стамболийски", № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;  
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg

Изм. № 26-00-582/.....

05-10-2016

ДО

Г-Н ИВАН ЙОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 105

СОФИЯ

1404

Към наш вх. № 26-00-582/09-09-2016г.

**Относно:** Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 KV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИМ ЙОТОВ,**

Във връзка с получено в Министерство на културата Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 KV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с наш вх. № 26-00-582/09-09-2016г., Ви информираме за следното:

След изискано становище от Националния институт за недвижимо културно наследство беше установено, че териториите, през които преминават избраните



Вариант 1.1 и Вариант 2 (водещ) за трасе на проектната нова ВЛ 400 KV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”, се характеризират с много висока наситеност с археологически недвижими културни ценности.

От особено значение за изготвянето на Доклада за ОВОС е частите, засягащи културното наследство да бъдат разработени със съдействието на специалисти археолози от РИМ – Варна, РИМ – Бургас и НАИМ – БАН, които са извършили регистрацията на АНКЦ и притежават актуален списък на териториите, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

Препоръчваме следното:

1. Да бъде извършено предварително теренно археологическо проучване – издирване на археологически обекти, обхващащо избраните Вариант 1.1 и Вариант 2 (водещ) за трасе на проектната нова ВЛ 400 KV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”. Резултатите от това проучване да послужат като основа при разработването на частите от ДОВОС, засягащи културното наследство.
2. Частите от доклада, засягащи културното наследство на територията, която ще бъде засегната да бъдат изготвени от експерт по културно наследство, със съдействието на специалисти от РИМ – Варна, РИМ – Бургас, НАИМ – БАН.
3. Докладът за ОВОС да съдържа актуален списък на археологическите недвижими културни ценности, за които съществува опасност да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.
4. След изготвянето си, окончателният вариант на ДОВОС следва да бъде внесен за становище в Министерство на културата.

С уважение,

**БОНИ ПЕТРУНОВА**

Заместник – министър на културата





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №. ОВОС-47/14.10.2016 г.

ДО  
Г-Н ИВАН ЙОТОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН  
ОПЕРАТОР ЕАД  
1618, гр. София  
бул. „Цар Борис III“ № 201

КОПИЕ:

ОБЩИНА ВЕТРИНО  
ОБЩИНА ДЕВНЯ  
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ  
ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК  
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ  
ОБЩИНА РУЕН  
ОБЩИНА АЙТОС  
ОБЩИНА БУРГАС  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ  
КМЕТСТВО С. НЕОФИТ РИЛСКИ  
КМЕТСТВО С. ПАДИНА  
КМЕТСТВО С. МАНАСТИР  
КМЕТСТВО С. ЖИТНИЦА  
КМЕТСТВО С. БОЗВЕЛИЙСКО  
КМЕТСТВО С. БЪРЗИЦА  
КМЕТСТВО С. НОВА ШИПКА  
КМЕТСТВО С. ВЕЛИЧКОВО  
КМЕТСТВО С. ЦОНЕВО  
КМЕТСТВО С. САВА  
КМЕТСТВО С. ГОЛЯМО ДЕЛЧЕВО  
КМЕТСТВО С. АСПАРУХОВО  
КМЕТСТВО С. ДОБРОМИР  
КМЕТСТВО С. БИЛКА  
КМЕТСТВО С. СНЕЖА  
КМЕТСТВО С. ЯСЕНОВО  
КМЕТСТВО С. РЕЧИЦА  
КМЕТСТВО С. СНЯГОВО  
КМЕТСТВО С. ЯБЪЛЧЕВО



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33

КМЕТСТВО С. РУЕН  
КМЕТСТВО С. ЛЯСКОВО  
КМЕТСТВО С. ПЕЩЕРСКО  
КМЕТСТВО С. ДРЯНКОВЕЦ  
КМЕТСТВО С. СЪДИЕВО  
КМЕТСТВО ГР. БЪЛГАРОВО  
КМЕТСТВО С. БУЛАИР  
КМЕТСТВО С. ДЕБЕЛЕЦ  
КМЕТСТВО С. РОЖДЕН  
КМЕТСТВО С. РУДИНА  
КМЕТСТВО С. ПРОСЕНИК  
КМЕТСТВО С. РЪЖИЦА  
КМЕТСТВО С. СТРАЦИН  
КМЕТСТВО С. КОСОВЕЦ  
КМЕТСТВО С. ЧЕРНА МОГИЛА  
КМЕТСТВО С. МЪГЛЕН  
КМЕТСТВО С. ДРЯНКОВЕЦ  
КМЕТСТВО С. МИРОЛЮБОВО  
КМЕТСТВО С. БАНЕВО  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“  
РИОСВ.ВАРНА  
РИОСВ.БУРГАС

На Ваш № ЦУ ПМО-3072/01.09.2016 г.

*Относно: Задание за обхват и съдържание на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Нова ВЛ 400kV от н/ст „Варна“ до н/ст „Бургас“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,**

Във връзка с полученото в Министерство на околната среда и водите (с вх. № ОВОС-47/09.09.2016 г.) задание за определяне на обхвата и съдържанието на ОВОС на горепосоченото ИП, изразяваме следното становище:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

В писмо с Изх.№ ОВОС-47/ 12.07.2016 г. Ви уведомихме, че съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) трябва да уведомите за ИП писмено кметовете на съответните общини и кметства, през чиито землища преминава трасето на линейния обект, а засегнатото население – чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. В тази връзка отново напомниме, че е необходимо да представите доказателства за извършеното уведомяване.

Представеното задание е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 на ЗООС и съобразява чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

По предложени обхват на оценката имаме следните бележки, които е необходимо да бъдат отразени в окончателния вариант на заданието и съобразени при изготвянето на доклада за ОВОС:

1. Да се посочи начинът на трайно ползване на засегнатата територия.
2. Да се приложи инженерно-геоложка/геоложка карта по трасетата на предложените варианти.
3. Да се опише начинът на финансирането на стълбовете, по-специално изпълнението на изкопите, съгласно различните геоложки разновидности, през които преминават.
4. Да се представи информация за съществуващите в района рискови геоложки явления- свлачища, срутища, сипеи.

5. По компонент „Води“:

В съдържанието на доклада за ОВОС към Заданието са предвидени: описание, анализ и оценка на въздействието върху повърхностните и подземните води от въздействието на ИП, както и мерки за опазване на състоянието им.

Предвидените описание, анализ и оценка на въздействието и предвиждането на необходимите мерки следва да се извършат в доклада за ОВОС в контекста на определените за района на ИП:

- повърхностни и подземни водни тела;
- зони за защита на водите и санитарно-охранителните зони (СОЗ) около източниците за ПБВ;
- мерки за предотвратяване и намаляване на въздействията, предвидени в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район (ПУРБ на ЧР) – 2010 - 2015 г., както и актуализацията му за периода 2016 – 2021 г.
- зони с риск от наводнения, изготвени във връзка с разработването на Плановите за управление на риска от наводнения (ПУРН)
- да използва актуална нормативна уредба по водите.

6. По отношение раздел „Защитени територии“:

Териториите, предмет на инвестиционното предложение, не засягат и не попадат в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.

Най-близко разположената защитена територия е природна забележителност (ПЗ) „Скално образувание Доброванските гъби“, в землището на с. Бата, община Поморие. Тя е обявена със Заповед № 4051 от 29.12.1973 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (обн., ДВ, бр. 29/1974 г.) и се намира на разстояние около 100 m от трасето на високоволтовата линия. Обявена е с цел опазване на скални образувания.

ПЗ „Водопад сини вир“, в землището на с. Дебелец, община Дългопол е обявена със заповед № 37 от 11.01.1968 г. на Министерство на горите и горската промишленост (обн., ДВ, бр. 43/1968 г.). Разположена е на около 200 m от трасето на високоволтовата линия. Целта на обявяване е опазване на водопади, отличаващи се със забележителна природна красота.

Защитена местност (ЗМ) „Преграда“, землище с. Дебелец, община Дългопол, обявена със Заповед № 183 от 06.02.1968 г. на Министерство на горите и горската промишленост (обн., ДВ, бр. 75/1968 г.) като историческо място, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-823 от 23.08.2002 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 86/2002 г.).

ЗМ „Дебелец“, землище гр. Дебелец, община Дългопол, обявена като буферна зона на резерват „Върбов дол“ със Заповед № 761 от 12.08.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 69/1986 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-532 от 12.07.2007 г. на

министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 72/2007 г.). Отстои на около 1,5 km от трасето на високоволтовата линия.

Поддържан резерват „Върбов дол“, землище с. Дебелец, община Дългопол, обявен със Заповед № 508 от 28.03.1968 г. на Министерство на горите и горската промишленост (обн., ДВ, бр. 76/1968 г.), прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-385 от 15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 99/1999 г.). Отстои на около 2 km от трасето на високоволтовата линия.

Предвид констатираните неточности в описанието на защитените територии, както и в някои от заповедите за обявяване, следва същите да бъдат коригирани, съгласно настоящото становище.

Тъй като не се очаква отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху горепосочените защитени територии, не следва да се посочват конкретни мерки за намаляване или отстраняване на подобно въздействие.

#### 7. По отношение раздел „Натура 2000“:

Съгласно текста на заданието за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, характеристиките на зоните, предмета и целите им на опазване ще бъдат подробно разгледани в Доклад за оценка степента на въздействие. Обръщаме Ви внимание, че в заданието на стр. 46 в т. 5.7.3. *Натура 2000*, където са описани защитените зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, в границите на които попада трасето по предложението Вариант 2 е допусната техническа грешка при изписването на решенията на Министерския съвет (РМС) и заповедите за обявяване защитените зони. Вместо „№“ на заповед или РМС е изписано „2“. Също така на стр. 47 от същата точка, в таблица 17, защитена зона BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ е описана два пъти.

#### 8. По отношение раздел „Биологично разнообразие“:

Считаме, че предложеният Трасе Вариант 2 е най-подходящ поради това, че трасето:

1. избягва колкото е възможно гнездовищата на лешоядите;
2. е сравнително по-отдалечено от 3-те активни територии на египетския лешояд (*Neophron percnopterus*) в района;
3. минава през райони с по-малко скали и пади местообитанията на ловния сокол (*Falco cherrug*), дропца (*Otis tarda*) и др.;
4. остава встрани от интензивни пътища на миграциите на хищните птици;
5. не минава над язовир „Цонсво“, където рискът от сблъсъците на птиците с електропровода е значително по-голям, особено през зимата.

Предвид горното смятаме, че това трасе е един сравнително щадящ вариант за биологичното разнообразие в този район.

Препоръчваме в доклада за ОВОС да бъде представена актуална информация за флората и фауната в района на ИП. Считаме за необходимо в Заданието да бъде предвидено разработването на План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС, който да включва достатъчно изпълними и контролируеми смекчаващи мерки за опазване на растителните и животински видове с висок консервационен статус, като особено внимание бъде обърнато на опазването на птиците, върху които се очакват най-големите въздействия от реализацията на ИП. Обръщаме внимание, че не са споменати някои видове с много висок природозащитен статус като световно застрашения египетски лешояд в 33 BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици, белоглавия лешояд (*Gyps fulvus*) за Котленска планина и др.

Настояваме ясно да се упомене рискът от сблъсъци на птиците с електропровода и да се предвидят мерки за смекчаването му.

9. По отношение на раздел „Отпадъци“:

9.1. Към част: 8. „Списък на необходимите приложения, списъци и други“, Приложимо законодателство, стр. 55 да бъдат направени следните корекции и допълнения:

- Закон за опазване на селскостопанските земи да се коригира, като Закон за опазване на земеделските земи;
- да се добави Закон за почвите.

9.2. В т. 3.3 „Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение“, в частта „Отпадъци“ изразът „депата за строителни отпадъци“ да бъде заменен с „площадки за временно съхранение на строителни отпадъци“.

9.3. В т. 6 „Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС“, в частта „Отпадъци“ („По време на строителство“) не е ясно за отпадъци от какво естество става въпрос – за земни маси, почва и камъни или смеси от бетон, тухли и т.н. Също така не е ясно какво се има предвид под „генерирани отпадъчни остатъчни количества“.

9.4. Във втората част – „По време на експлоатацията“ от горепитираната точка, е посочено, че „По вид отпадъците ще са същите като тези, генерирани по време на строителството, но в значително по-малки количества.“ В таблиците на стр. 23 и 25 отпадъците се различават като брой кодове. Следва да се уточни дали генерираните отпадъци по време на експлоатацията на съоръжението ще са същите, като тези във фазата на строителството.

9.5. В т. 3.2. „Описание на основните характеристики на производствения процес“ е казано, че съществуващите стълбове, които отпадат, ще се демонтират и транспортират до складове на ЕСО ЕАД в съответните мрежови експлоатационни райони и ще могат да се използват при планови или аварийни ремонти на съществуващи електропроводи. Важно е тук да се уточни дали има изградени фундаменти към тези стълбове и в случай, че има – по какъв начин ще се третира.

10. По отношение на фактор „Опасни химични вещества“:

10.1. Да се включи информацията относно опасните химични вещества и/или смеси, които се очаква да се използват по време на реализацията на инвестиционното предложение (във фазата на строителството и/или експлоатацията), вкл. и в случаите свързани с „фундиране в скални масиви, ще бъдат изпълнявани и пробивно-взривни работи за постигане необходимата дълбочина на фундиране“, необходима за извършване на оценка на потенциалното въздействие върху здравето на хората или околната среда.

**Обръщаме внимание на следното:**

1. В доклада за ОВОС следва да се съдържа прогноза и оценка относно очакваното въздействие върху компонентите и факторите на околната среда както при различни алтернативи, в т.ч. и за съпътстващите дейности;

2. В доклада да се съдържа заключение по отношение на предпочитан за реализиране вариант на трасето на нова ВЛ 400 kV, въз основа на направените изводи.

3. Към необходимите приложения на доклада за ОВОС да се представят данни за всички проведени консултации по обхвата на ОВОС, както и справка с посочени мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки. Препоръчваме, към организациите, определени от Вас за консултации по заданието да включите и ведомствата/дружествата, които стопанисват засегнатите пътища, автомагистрали, ж.п. линии, газопроводи и др.

**II. Следващите стъпки, които трябва да предприемете като възложител на ИП, са да представите в МОСВ:**

- един екземпляр от доклада за ОВОС с всички приложения на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител за оценяване на качеството на доклада, в т.ч. ДОСВ, нетехническо резюме и окончателен вариант на заданието за ОВОС с отразени посочените по-горе бележки и с представени резултати от проведени консултации, в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 3 от ЗООС;
- копие от документ за платена такса (1500 лв.) на основание чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „а“ от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ. Заплащането следва да извършите по банков път по сметка:  
**IBAN BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,**  
**BIC BNBGBGSD.**

Напомняме Ви, че съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ОВОС сте задължени да осигурите еднаквост на съдържанието в документацията (доклада и всичките му приложения) на хартиения и електронния носител.

Информираме Ви, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 4 от Наредбата за ОВОС процедурата по ОВОС (в т.ч. и ОС) за горепосоченото ИП може да бъде прекратена, когато повече от 12 месеца не е внесен доклад за ОВОС за оценка на качеството му по чл. 13 от Наредбата за ОВОС след проведени консултации по обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от същата Наредба.

**ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА**

Министър на околната среда и водите








РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Главен държавен здравен инспектор



Изм. № 26-00-1677/20.09.2016г.

ДО

Г-Н ИВАН ЙОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 105

ГР. СОФИЯ

На Ваш № ПМО-3071 от 01.09.2016г.

Към наш № 26-00-1677 от 09.09.2016г.

Относно: Консултация по изготвено задание за обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТОВ,**

Във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването Ваше писмо е приложена към него документация по заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС на горепосоченото инвестиционно предложение. Ви информираме следното:

От представената документация относно заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС е видно, че в същия са предвидени различни раздели, в които ще бъдат анализирани и оценени здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве (както на работещите така и на населението) по време на строителството и последващата експлоатация на обекта при различни варианти на трасето. При разглеждането на тези въпроси в доклада за ОВОС следва подробно да бъдат разработени и оценени следните техни аспекти:

1. Пълна, изчерпателна и добре онагледена чрез подходящ картен материал информация относно местоположението на обекта и точните отстояния от трасето на електропровода (в различните му варианти) не само до най-близко разположените жилищни зони на населени места, но и до други зони и обекти, подлежащи на здравна защита, по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Да се посочи попадат ли съществуващи обекти за постоянно или временно пребиваване на хора на територията на трасето или в границите на сервитутната зона, както и има ли предвидени за изграждане такива обекти (с одобрени и влезли в сила устройствени планове или разрешени за осъществяване инвестиционни проекти).

2. При идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората от околната и работната среда по време на строителство и експлоатацията на обекта и на степента на очаквано въздействие и възможността от възникване на риск за човешкото здраве специално внимание да се обърне на характерните за този вид обекти въздействия от електромагнитни лъчения, специфичен шум и вибрации. За извършването на прогнозна оценка на териториалното разпространение, степен и обхват на въздействие на тези фактори по отношение влиянието им върху човешкото здраве и съпоставянето им с

действащите хигиенни норми следва да се използват и методи на математическо моделиране на очакваните нива на шум и електромагнитни лъчения.

3. Предоставяне на изчерпателна информация относно наличието в близост и отстоянието на трасето на електропровода от водоизточници за питейно-битови цели и минерални водоизточници и техните санитарно-охранителни зони (СОЗ), ако имат определени такива. Прогнозиране и анализиране на възможно влияние върху водоизточници на питейно-битово водоснабдяване при строителството на електропровода и спазването на изискванията за забрани и ограничения в СОЗ, ако трасето преминава през такива зони (особено ако ще се изграждат фундаменти на стълбове в СОЗ или в близост до водоизточниците).

4. Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на рисковите фактори, както за работниците така и за подложеното на неблагоприятно въздействие население, като се вземе предвид наличие в близост на други електропроводи и/или обекти излъчващи, шум, електромагнитни лъчения и вибрации.

5. При извършване на преценка за най-подходящия за изграждане алтернативен вариант на трасето, водещ критерий да бъде степента на възможното неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве.

6. При необходимост, да се предложат мерки за здравна защита и управление на риска, вкл. и при възможни аварийни ситуации.

С уважение,

**Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

Главен държавен здравен инспектор



ОБЩИНА РУЕН  
Бургаска област  
с. Руен 8540  
ул. "Първи май" №18  
e-mail: obstina\_ruen@mail.bg



06-302-25/2/29.09.2016г.

телефони:

Централа: 05944/6233

Кмет на община: 05944/ 6226

Зам. Кмет: 05944/ 6327

Гл. секретар: 05944/ 6449

Гл. счетоводител: 05944/ 6389

Изм. № РД-13-494(1)  
с. Руен.....20.09.....2016 г.

ДО  
Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД  
Гр. София – 1404, бул. „Гоце Делчев“ № 105

на Ваш изх. рег. № ЦУ - ПМО – 3053/01.09.16 г.  
към наш вх. рег. № РД – 13-494/14.09.2016 г.

ОТНОСНО: Подадено Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТОВ,

Предвид чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Руен не възразява за дейността на фирмата на гореописания обект за изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Становището не отменя задълженията на възложителя по опазване на околната среда и не служи като основание за отпадане отговорността съгласно действащата нормативна уредба по опазване на околната среда.

С УВАЖЕНИЕ,


арх. Айдын Сейдахмед Гюлжен  
главен архитект на Община Руен





1892 · 1921 · 1948

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ  
НАЦИОНАЛЕН  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ



06-302-42/14.09.2016

Директор

Тел.: 00359 2 980 24 06  
Факс: 00359 2 988 24 05  
E-mail: naim@naim.bg  
Web-site: http://www.naim.bg

Изм. № 819/15.09.2016 г.

До  
инж. Иван Йотов  
Изпълнителен директор на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН  
ОПЕРАТОР“ ЕАД

Уважаеми господин Йотов,

Във връзка с Ваше писмо № ПМО-3079/01.09.2016 г. Ви уведомяваме, че на компетентността на Националния археологически институт с музей при Българската академия (НАИМ-БАН) е да представи становище по заданието за обхвата съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400KV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ основно за археологическите културни ценности.

Предложеното задание за ОВОС напълно отговаря на изискванията на специализираната нормативна база. Нашите препоръки са в частта „Културно наследство“ да бъде обърнато значително внимание на богатото археологическо наследство на териториите през които преминават вариантите на трасето на ВЛ 400KV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“. В компютърната система „Археологическа карта на България“ във Варненска и Бургаска област досега са регистрирани 1390 археологически обекти. Този факт говори за трайно присъствие и активна човешка дейност от праисторическите периоди до късното средновековие в крайморския район.

Като се отчита този факт и изричните разпоредби на Закона за културното наследство (чл. 161) в ОВОС трябва да залегне изискването задължително преди началото на строителните работи по избраното трасе да се проведат предварителни археологически проучвания (издирване на археологически обекти). Тези проучвания ще позволят да се установи дали при строителните работи няма да бъдат застрашени археологически културни ценности и да се определят мерки за опазването им.

Доц. д-р Людмил Ватанов



№7000-635/..... 03. 16 2016г.

ДО  
Г-Н ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ  
УПРАВИТЕЛ на „ГЕО МАРИН“ ЕООД  
На Ваш изх. № ГМ-НИНКН-ВГ-348/12.09.2016г.

**Относно:** Консултации по Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

След запознаване с предоставеното ни за становище Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас, Ви уведомяваме за следното:

Извършената проверка в ННДА при НИНКН и Автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България" (АИС „АКБ“) сочи, че териториите, през които преминават избраните Вариант 1.1 и Вариант 2 (водещ) за трасе на проектната нова ВЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас се характеризират с много висока наситеност с археологически недвижими културни ценности.

Специфичните особености на тази категория недвижими културни ценности ги определя като най-застрашени при реализацията на инвестиционни намерения от всякакъв порядък, което изисква и особено внимание и компетентност при формулирането на предписания за опазването им по време на разработване на различните видове планове, програми, ДЕО, ДОВОС и т.н. Със сигурност може да се твърди, че освен регистрираните в регистрите на ННДА при НИНКН и АИС „АКБ“ археологически недвижими културни ценности, в тази територия съществуват и нерегистрирани до момента археологически обекти, притежаващи статут на недвижими културни ценности, съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН. До момента на тяхната идентификация, превантивната им защита се осигурява от хипотезата на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.

В тази връзка от особено важно значение за изготвянето на Доклада за ОВОС е частите, засягащи културното наследство да бъдат разработени със съдействието на специалисти-археолози от РИМ – Варна, РИМ-Бургас и НАИМ - БАН, които са извършили регистрацията на АНКЦ и притежават най-актуален списък за териториите, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

Във връзка с гореизложеното, и за да е коректен Докладът за ОВОС е необходимо следното:

1. Да бъде извършено предварително теренно археологическо проучване – издирване на археологически обекти, обхващащо избраните Вариант 1.1 и Вариант 2 (водещ) за трасе на проектната нова ВЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас. Резултатите от това проучване да послужат като основа при разработването на частите от ДОВОС, засягащи културното наследство.



2. Частите от доклада, засягащи културното наследство на територията, която ще бъде засегната да бъдат изготвени от експерт по културно наследство, със съдействието на специалисти от РИМ-Варна, РИМ-Бургас, НАИМ-БАН.

3. Докладът за ОВОС да съдържа актуален списък на археологическите недвижими културни ценности, за които съществува опасност да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.

4. След изготвянето си, окончателният вариант на ДОВОС следва да бъде внесен за становище в МК.

ДИРЕКТОР:

(АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВА)



06-302-25/1/19.9.16



## ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15 - 19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification  
№ 1203923 / № 1203802



ЛМО-3053/1/19.09.16

ОБЩИНА БУРГАС
П. № 1000
Регистрационен индекс и дата
70-00-6156(1) 15.09.16

ДО

ИВАН ЙОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 105

1404 СОФИЯ

Относно: Предложение за Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЛ 400KV ОТ П/СТ „ВАРНА“ ДО П/СТ „БУРГАС“ с възложител „ЕСО“ ЕАД

Ваш No ЦУ-ЛМО-3053/01.09.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

Във връзка с горесцитираното инвестиционно предложение на „ЕСО“ ЕАД и процедурата за разработване на Доклад за ОВОС, с настоящето Ви уведомяваме, че приемаме така предложеното Задание за съдържание и обхват на доклада без забележки.

С уважение,

Инж. Павлин Михов

Директор на Дирекция „Околна среда“







# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ДО

Г-Н ИВАН ЙОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ №105

ГР.СОФИЯ 1404

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

обл. Бургас

Иск. рег. № 30-426-6

Дата 28.09.2016

На Ваш изх. № ПМО-3053/01.09.2016г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации по изготвено Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, с Възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТОВ,

В общинска администрация гр. Поморие постъпи Ваше писмо с вх. рег. № 30-426-6/12.09.2016г. с приложено към него на електронен носител Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, с Възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Във връзка с горното Ви уведомяваме, че Община Поморие приема така представеното Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, за горесцитираното инвестиционно предложение.

С уважение,

ИВАН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ





## РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА



гр. Варна, ул. "Брегалница" № 3, Директор - тел.: 052/634-019, факс: 052/634-648,  
E-mail: office@rzi-varna.com, http://www.rzi-varna.com

Изх. № 203-05930 гр. Варна, 16.09 2016 г.

ДО ИВАН ЙОТОВ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  
БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 105  
ГР. СОФИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТОВ,

В отговор на Писмо с изх. № ЦУ-ПМО - 3077/ 01. 09. 2016 г.

наш вх. № 19893/ 12. 09. 2016 г.

Относно: Искане на консултация по задание за изготвяне на ДОВОС за инвестиционно намерение „Изграждане на нова ВЛ 400кВ от п/ст Варна до п/ст Бургас“, възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Ви уведомяваме:

След разглеждане на представеното задание за изготвяне на ДОВОС за инвестиционно намерение „Изграждане на нова ВЛ 400кВ от п/ст Варна до п/ст Бургас“, РЗИ - Варна няма забележки, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

С уважение,

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА  
Директор РЗИ-Варна





**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД**  
**гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3**

Изпълнителен Директор: +359 56 871 440

Факс: +359 56 842 979

e-mail: [office@vik-burgas.com](mailto:office@vik-burgas.com)

WEB: [www.vik-burgas.com](http://www.vik-burgas.com)

Изм. № 1790-1 / 3009 2016 г.

ДО

**ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ**

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД**

бул. „Гоце Делчев“ № 105

1404 София

На писмо с Ваш. изх. № ПМО-3069/01.09.2016г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,**

Посочените вариантни трасета пресичат или са в непосредствена близост до магистрални водопроводи и съществуващи съоръжения.

Приложено, изпращаме Ви схематично отразените пресичания, като и местоположението на съоръжения и водоизточници в близост до вариантите трасета.

След конкретизиране на трасето, всеки участък следва да се уточни на място с наши представители с цел уточняване техническите възможности и точното местоположение на съществуващите проводни.

На следващите етапи на проектиране да се спази чл. 58, ал. 4 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Изготвените технически решения е необходимо да се съгласуват с Дружеството ни.

Телефони за контакт:

инж. Тодор Андреев - 0889434198 - Ръководител звено „Район Бургас”;

инж. Стефан Стефанов - 0889434677 - Ръководител звено „Район Айтос-Камчия”;

инж. Димитър Пенев – 0884996923- Ръководител звено „Район Камено”

инж. Хасан Хюсеин – 0889434351 - Ръководител звено „Район Руен”;

инж. Деян Широков – 0885061138 - Ръководител звено „Район Поморие”;

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

**ИНЖ. ГАНЧО ТЕНЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

**ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН**

8800 Сливен, ул. "Орешака" № 15 А.

тел. 044 62 29 21, факс 044 62 20 77

Изх. № АСД -13-2060  
гр. Сливен 30.09.2016 г.

ДО  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР  
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 20  
РАЙОН ВИТОША  
ГР. СОФИЯ  
ПК. 1618

СТАНОВИЩЕ

От Югоизточно държавно предприятие Сливен ДП гр. Сливен с адрес на управление гр. Сливен, ул. „ Орешак „ № 15-А, относно провеждане на консултации по изготвено Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за оценка н въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова „ВЛ 400 кV от п/ст. ВАРНА до п/ст. БУРГАС”

След преглед на графичната и текстовата част на заданието за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за оценка н въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова „ВЛ 400 кV от п/ст. ВАРНА до п/ст. БУРГАС” „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН” ДП дава следното становище:

ВАРИАНТ 1- очертаното трасе в графичната част на приложения ел. носител, попада в териториалния обхват само на ДГС Айтос. При него не се засягат държавни горски територии в обхвата на други горски стопанства.

ВАРИАНТ 2 на трасето засяга държавни горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Айтос и ТП ДЛС Несебър.

За горските територии, стопанисвани от ДГС Айтос считаме, че предложението на Вариант 2 е по-приемлив, тъй като е засегната като цяло по-малка част от сертифицираните гори, гори от „Натура 2000” и гори с висока консервационна стойност по доклада на ГВКС .

Вариант 2 на трасето преминава през част от държавни горски територии стопанисвани от ДЛС Несебър. Засягат се територии държавна, общинска и такива с неустановена собственост. Държавните горски територии попадат в две защитени зони:

- BG0000133-Камчииска и Еменска планина – Защитена зона по директивата за местообитанията,
- BG0002044- Камчииска планина – Защитена зона по директивата за птиците.

Инвестиционното намерение не би попречило на осъществяването на горскостопанската и ловностопанската дейност в района на действие на двете стопанства. Няма да се засегнат социалните функции изпълнявани от имотите и не би довело до промяна на функциите на съседните имоти.

С оглед на горизложеното **„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН” ДП** изразява положително становище за частта касаеща държавните горски територии по трасе – **ВАРИАНТ 2** на Заданието за Инвестиционно предложение за изграждане на нова „ВЛ 400 кV от п/ст. ВАРНА до п/ст. БУРГАС”

МК



  
Д-р Д. Върбанов /



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. „Петра“ № 1, тел.: 054/ 833-123, факс : 054/ 833-123 e-mail: office@dpshumen.bg, www.dpshumen.bg

ДО  
Г-Н ИВАН ЙОТОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  
гр. София, бул. „Цар Борис III“ №201, п.к. 1618

На Ваш изх. №ЦУ-ПМО-3080/01.09.2016 г.

**ОТНОСНО:** Съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТОВ,**

В Централно управление на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен с регистрационен индекс 5301/12.09.2016 г. постъпи писмо от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, за съгласуване на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“.

В приложеното задание са предложени два варианта на трасе за преминаване на въздушната линия, които засягат поземлени имоти в държавни горски територии, попадащи в района на дейност на четири териториални поделения на СИДП ДП – Шумен, а именно: ТП „Държавно горско стопанство Провадия“, ТП „Държавно горско стопанство Суворово“, ТП „Държавно горско стопанство Цонево“ и ТП „Държавно ловно стопанство Шерба“. С оглед на това от заинтересуваните териториални поделения е изискано да се запознаят с наличните материали и да изразят писмени становища, копия от които Ви изпращам за сведение.

Отделно от горното, **съгласувам** предоставеното ни от Вас Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ и Ви уведомявам, че „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен няма забележки, препоръки и предложения по него.

**Приложение:** Съгласно текста.

**ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ**  
Директор на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен



**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО– ПРОВАДИЯ”**

Гр.Провадия, кв.„Север”, тел. 0518/42176, факс 0518/42170

Изм.№ *710* / *04.10* .....2016г.

Гр.Провадия

*Генерален директор  
04.10.2016г. Живков*

*04.10 5829  
18*

**ДО  
ЦУ НА СИДП ДП ШУМЕН  
ГР. ШУМЕН**

**Относно:** Писмо №5540/20.09.2016г. на „СИДП ДП - Шумен за Съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за ОВОС.

Приложено представяме Ви становище на ТП ДГС Провадия за Съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“.

**Приложение:** Съгласно текста

**ИНЖ. ЖИВКО ЖИВКОВ**  
Директор на ТП ДГС Провадия

*Живков*

ХМ





**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПРОВАДИЯ“**

Гр. Провадия, кв. „Север“, тел. 0518/42176, факс 0518/42170

**СТАНОВИЩЕ**

**Относно:** Писмо №5540/20.09.2016г. на „СИДП ДП - Шумен за Съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

Настоящото становище се дава във връзка със съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“.

Трасетата на предложените два варианта, съвпадат /от п/ст „Варна“ до репер G10≡B10/ в частта, в която преминават през територии, находящи се в землищата на с. Неофит рилски, с. Манастир, с. Житница, с. Бозвелийско и с. Бързица, които попадат в обхвата на дейност на ТП ДГС Провадия.

Горските територии, които пресича трасето попадат в границите на защитени зони /Натура 2000 места/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици. Трасето не засяга защитени територии, обявени по Закона за защитените територии.

Горе упоменатите трасета не попадат в горски територии, на които изпълнението на бъдещите им функции ще е възпрепятствано от конкретното инвестиционно намерение;

Няма друг заявител, който да е проявил инвестиционни намерения към горе упоменатите трасета.

Инвестиционното намерение не засяга –прокар, разсадник, оградена ловностопанска площ – карантинен двор, развъдник;

При реализиране на инвестиционното предложение няма опасност от възникване на ерозия.

В обхвата на трасетата няма наличие на сгради.

Не се засягат и социални функции-гори около населени места, които се ползват за градски паркове.

Инвестиционното намерение е съвместимо с функциите на съседните горски имоти, и не би нанесло евентуални вреди върху извори и подземни реки.

Във връзка с гореизложеното, ТП ДГС Провадия **съгласува така предложеното задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЕЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас, като няма забележки, препоръки и предложения по него.**

**ДИРЕКТОР ТП „ДГС ПРОВАДИЯ“  
ИНЖ. ЖИВКО ЖИВКОВ**

ХМ/ИС



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО“

Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане“ № 38, тел. 05153/2090, факс/05153/2057, e-mail: dgs.suorovo@dpshumen.bg

СТАНОВИЩЕ

04.10.2016 5847

833/04.10.2016г.

**Относно:** Писмо №5540/20.09.2016г. на „СИДП ДП - Шумен за съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействие върху околната среда

Искането за съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЕЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас е за избор на трасе за преминаване на съоръжението.

Трасетата на предложените два варианта съвпадат в частта в която преминават през територията на община Девня, землище гр.Девня и с.Палина. Двете населени места попадат в обхвата на дейност на ТП ДГС-Суворово.

Горе упоменатите трасета не попадат в горски територии, на които изпълнението на бъдещите им функции ще е възпрепятствано от конкретното инвестиционно намерение.

Няма друг заявител, който да е проявил инвестиционни намерения към горе упоменатите трасета.

Инвестиционното намерение не засяга –прокар, разсадник, оградена ловностопанска площ – карантинен двор, развъдник;

При реализиране на инвестиционното предложение няма опасност от възникване на ерозия.

В обхвата на трасетата няма наличие на сгради.

Не се засягат и социални функции-гори около населени места, които се ползват за градски паркове.

Инвестиционното намерение е съвместимо с функциите на съседните горски имоти, и не би нанесло евентуални вреди върху извори и подземни реки.

ТП – ДГС Суворово **съгласува и двата варианта за избор на трасе от заданието за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЕЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас за избор на трасе за преминаване на съоръжението, тъй като в частта си на преминаване през територията на ТП ДГС Суворово се прекриват.**

инж. РАДОСТИН ЖЕЛЯЗОВ

Директор на ТП ДГС Суворово

с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна

ИЗДАНО НА 28.09.2016.

02 10 5441 14

**Относно:** Съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

Във връзка с гореизложеното ТП ДГС „Цонево“ няма забележки, препоръки и предложения по така изготвеното задание и предоставената информация на магнитен носител и дава своето ПОЛОЖИТЕЛНО становище по изграждането на новата Въздушно електрическа линия от 400 kV по посочените два варианта за коридори на трасета от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

инж. Росен Русев  
Директор ТП ДГС Цонево

НБ/МП



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА“  
9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба“ 7, Варненска област  
Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8  
тел. 05141/2358, E-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)

Изх. № .....  
Дата ..... 03.10.2016 ..... год.

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО  
ПРЕДПРИЯТИЕ ДП  
ГР. ШУМЕН

На Ваш Рег. инд. 5540 / 20.09.2016 г.

ОТНОСНО: Съгласуване на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна до п/ст „Бургас“, ТП ДЛС „Шерба“ дава следното становище:

В заданието на „ЕСО“ ЕАД са определени два варианта на трасето /вариант 1.1 и вариант 2/, от които вариант 2 преминава през отдели 1234, 1236, 1237, 1238, 1239 и 1240 в ДГТ на ТП ДЛС „Шерба“. Подотделите не попадат в ГВКС и ГФС на територията на стопанството.

Инвестиционното намерение не би попречило за осъществяването на горскостопанската и ловностопанската дейност в района.

С оглед гореизложеното, ТП ДЛС „Шерба“ съгласува инвестиционното предложение за изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна до п/ст „Бургас“.

С УВАЖЕНИЕ

ДИРЕКТОР

ТП „ДЛС ШЕРБА“

И. Разославов

Изготвил:

Даниел Душев - лесничей

Съгласувал:

Зам. Директор - инж. Ат. Атанасов



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Бургас

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

РХ № 11/У

ПМО-3078/01.09.2016г.

Изх. № 61-00-419/04.10.2016г.

ДО

Г-Н ИВАН ЙОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЕКО" ЕАД

БУЛ. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" № 105

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО:

ИНЖ. АТАНАС ДИКОВ

e-mail: [a.dikov@eso.bg](mailto:a.dikov@eso.bg)

На Ваш № ЦУ-ПМО-3078/01.09.2016г.

*Видитуров*  
*Потребител*  
*Г-н К. Тадев*  
*14.10.16г.*  
*Г-н Хр. Тадев*  
*18.10.16г.*

Относно: Обхвата, съдържанието и формата на доклада за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) по отношение оценка на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве за обект: Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас".

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТОВ,


УВАЖАЕМИ ИНЖ. ДИКОВ,

Съгласно изискванията на чл.95 ал.3 т.4 от Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ бр.91 от 25 Септември 2002г.) и чл.9 ал.1, ал.4 и чл. 10 ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ бр. 3 от 2006г.), Приета с ПМС № 59 от 7 Март 2003г. (Обн. ДВ бр.25 от 18 Март 2003г.), РЗИ-Бургас с Решение № 41/03.10.2016г. Ви уведомява, че издаването на становище по обхвата, съдържанието и формата на доклада за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) за разглежданото инвестиционно намерение е в компетенцията на Министерството на здравеопазването, което с писмо изх. № 26-00-1677/20.09.2016г. е изразило своето становище.

С уважение,

Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ

Директор Регионална здравна инспекция-Бургас





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Вх. № 119 - 2112 - 5881/12-10-2016

Изх. № ПД-1712 - (3) . 07 - 10 - 2016  
Гр. Бургас

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 105

КОПИЕ ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС

КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

КМЕТА НА ОБЩИНА РУЕН

ОТНОСНО: „Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400KV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, с възложител: „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,**

Съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 29/2010г., изм. Доп. Дв. бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012, изм. ДВ бр.12/2016г. в сила от 12.02.2016г.), приемаме представеното задание като провеждане на консултации с РИОСВ Бургас.

Заданието е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 10, ал. 1 от НУРИОВОС. Представеният обхват на ОВОС съдържа най-общо информацията, посочена в чл.10, ал. 3 на същата Наредба.

Предложената структура на доклада за ОВОС отговаря на изискванията на чл. 96, ал. 1 на ЗООС и чл. 10, ал. 3, т.5 от Наредбата за ОВОС. Въз основа на направения преглед на предложения обхват, изразяваме следното становище с което да бъде съобразен ДОВОС:

При прегледа на заданието, бяха констатирани следните несъответствия и пропуски, които следва да бъдат отразени в окончателния вариант на заданието и доклада за ОВОС.

1. В Доклада конкретно да се посочи произходът на всеки един от изброените, в табл. 11, отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и табл. 12, отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията на обекта.

2. В Доклада да се определят мерки за недопускане замърсяване с прахови емисии по време на строителството, съответстващи на изискванията на чл.70 от Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

3. В доклада да се предвидят мерки при строителните дейности да се спазват изискванията на чл. 16 от Закон за защита на шума в околната среда.

С Уважение:  
инж. Тонка Ангелова  
Директор на Регионална инспекция  
по околна среда и водите гр. Бургас

