



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 17 / 2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена информация и документация от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и получени становища по реда на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО

РЕШИХ:

да се извърши екологична оценка на *Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV n/st „Варна север“ – n/st „Каварна“, при прилагането на който има вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда*

Възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Характеристика на плана:

Обектът, предмет на ПУП-ПП е нова двойна въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 кV за две тройки проводници тип АСО-400 и едно стоманено-поцинковано мълниезащитно въже, окачени на стомано-решетъчни стълбове, болтова конструкция.

ПУП-ПП се изработва с цел определяне на необходимите площи и местата, върху които ще се учреди право на строеж за изграждане на стълбовете и площите в засегнатите имоти, върху които ще възникнат сервитути.

Обхватът на плана е регионален като трасето на електропровода преминава през територията на две области и четири общини, както следва:

Област Варна

- Община Варна – землища на гр. Варна и с. Каменар
- Община Аксаково – землища на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново

Област Добрич

- Община Балчик – землищата на селата Кранево, Рогачево, Обручице, Бобовец, Царично, Гурково и град Балчик
- Община Каварна – землищата на селата Божурец и Селце и гр. Каварна



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Общата дължина на новата ВЛ 110 kV е 54.597 км. Електропроводът ще се изгради основно по ново трасе (50.631 км), а малка част (3.966 км) – по трасето на съществуваща ВЛ 110kV „Момчил“.

МОТИВИ:

След извършена проверка по приложената документация и цифров модел относно местоположението на елементите на ПУП - ПП спрямо границите на защитени територии и защитени зони се установи следното:

- Трасето на ВЛ преминава през Природен парк (ПП) „Златни пясъци“ - защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ), обявен със Постановление № 2134/03.02.1943 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти, разширен със Заповед № 801/29.10.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет (МС) (обн., ДВ, бр. 99/1979 г.) и Заповед № 278/10.04.1981 г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр. 35/1981 г.), прекатегоризиран със Заповед № РД-580/14.08.2001 г. на Министерство на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 81/2001 г.) с утвърден План за управление, приет с Решение № 460/20.06.2011 г. на МС (обн., ДВ, бр. 61/2011 г.);
- Трасето на ВЛ пресича следните защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР): BG0002082 „Батова“ и BG0002061 „Балчик“ за опазване на дивите птици, обявени съответно със Заповед № РД-129/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД - 81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-130/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г., бр. 10/2013 г. и бр. 23/2012 г.), както и BG0000102 „Долината на река Батова“ и BG0000118 „Златни пясъци“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъците от защитени зони, приети с Решения № 802/04.12.2007 г. и № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 107/2007 г. и бр. 21/2007 г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС установи, че предложеният вариант на трасе е допустим:

- спрямо режима на защитени зони BG0002082 „Батова“ и BG0002061 „Балчик“ за опазване на дивите птици, въведен с посочените по-горе заповеди за обявяването им.
- спрямо режима на природен парк „Златни пясъци“, определен със ЗЗТ, заповедта за обявяването му и Плана за управлението му.

Предвид гореизложеното, след преглед на представената информация, на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ПУП-ПП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в описаните защитени зони, поради следните мотиви:

1. Трасето, предмет на ПУП-ПП преминава през няколко защитени зони и една защитена територия, което е свързано с трайно усвояване на различни по големина участъци от тях, което предполага промени в целостта и кохерентността между зоните.
2. При строителството на електропровода и необходимата за целта инфраструктура, при последващата експлоатация и поддържането на сервитута съществува вероятност от трайно унищожаване или увреждане, трансформация и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.
3. Изпълнението на изкопните работи за изграждане на електропровода, предмет на плана, и струпването на тежка техника и хора са предпоставка за повишено шумово и антропогенно натоварване в защитените зони с вероятно неблагоприятно въздействие

върху видовете, вкл. птици, поради беспокойство и вероятното им прогонване, което е предпоставка за изменение и в популационните им характеристики.

4. Съществува обективна вероятност при строителството на електропровода, предмет на настоящия план, и в периода на експлоатацията на съоръжението да се повиши смъртността на екземпляри от видовете, предмет на опазване, поради пряко унищожаване и смъртност, поради запалване на гнезда, прям сблъсък с електропроводите и др., особено при птици, което също може да окаже въздействие върху структурата, числеността и плътността на популациите им.

5. Съществува вероятност от кумулиране на отрицателно въздействие върху защитените зони и техния предмет на опазване в резултат от въздействията на плана, предмет на настоящата оценка, с въздействията от други съществуващи, одобрени или бъдещи планове, програми, проекти или инвестиционни намерения, което да доведе до неблагоприятни изменения в природозащитния статус на видовете, предмет на опазване в защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и в състоянието на сигурността на видовете птици, предмет на опазване в защитените зони за тях.

На основание чл. 14, ал. 4 от *Наредбата за ЕО* поставям следните изисквания към обхвата на екологичната оценка:

1. ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на предвижданията на плана.

2. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на дейности по плана.

3. Да се предложат конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагане на плана, в т.ч. срокове, отговорници, санкции. Мерките да бъдат по възможност част от общата система за наблюдение и контрол на плана.

4. Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувани на Интернет-страницата на Комисията (<http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm>), както и на Интернет-страницата на МОСВ (<http://www.moew.government.bg>).

5. В доклада по ЕО като отделно приложение да се включи оценка за степента на въздействие на ПУП-ПП върху защитените зони. Оценката трябва да бъде възложена на колектив от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС и притежаващи компетентност в областта на фитоценологията, общата зоология и орнитологията в зависимост от целите и предмета на опазване в съответните зони. Обръщаме внимание, че на сайт www.natura2000bg.org е оповестена наличната в МОСВ актуална информация относно предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони, вкл. картен материал, която следва да бъде използвана при оценката на степента на въздействие. Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, като при разработването на доклада да се:

- Направи оценка на настоящото състояние на всяка от защитените зони и се представи количествен анализ на усвоените територии до момента чрез описание и оценка на всички реализирани или одобрени, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които заедно с ПУП - ПП могат да доведат до неблагоприятно кумулативно въздействие върху защитените зони;
- Оценят всички видове въздействия (загуба, увреждане, фрагментация и др.) върху природните местообитания и местообитанията на видовете при реализацията (строителство и експлоатация) на ПУП-ПП;

- Установяват и анализират всички възможни преки и косвени въздействия върху видовете, особено птици (смъртност, обезпокояване на индивидите, изменения на видовия състав, структурата, плътността и числеността на популациите им), промени в средообразуващите фактори, определящи функционирането на техните местообитания;
- Определи степента на идентифицираните въздействия върху засегнатите местообитания и видове и да се оценят възможните промени в динамиката на взаимовръзките, определящи структурата и/или функцията на зоните;
- Оцени всяко въздействие върху целостта на всяка от защитените зони с оглед запазване на тяхната структура, функции и природозащитни цели, както и върху забавяне/възпрепятстване на постигането на целите на зоните;
- Предвидят мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на идентифицираните неблагоприятни въздействия от реализирането на ПУП-ПП върху защитените зони, които да са отнесени към засегнатите видове и/или местообитания;
- Представи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител, вкл. цифрови модели във формат *.shp в координатна система WGS84, проекция UTM 35N, с обем и качество, което да онагледява всички елементи на ПУП-ПП, анализа на въздействията и предложените мерки спрямо защитените зони и техните елементи;
- Ситуацията на трасето, предмет на ПУП – ПП за обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 кV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“, и местоположението му спрямо защитените зони;
- При определянето на степента на въздействие на ПУП - ПП да бъдат съблудавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и да бъдат използвани количествени оценки в съответствие с чл. 32, ал. 2 от ЗБР.

Дата: 01.09.2016г.

МИНИСТЪР:

(ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА)

"За министър:

Заместник-министр:

Заповед за заместване

Б. Маринов

РД-450 08.08.16