



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №.: ОВОС-7 и 48-00-283

София, 27.03. 2013 г.

ДО

Г-Н ГАРИ ЛЕВСЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД

бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9

гр. София 1505

КОПИЕ: РИОСВ–СТАРА ЗАГОРА

На Ваш изх. № 148/08.03.2013 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за „Модификации на котли в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ с цел намаляване на нивото на нормализирани NO_x емисии под 180 mg/Nm^3 , намаляване на шлаковането на печна камера и предотвратяване на корозия по стените на печна камера под въздействието на сулфиди“, с възложител „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕВСЛИ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ОВОС-7/18.02.2013 г. на МОСВ и допълнение към него с вх. № 48-00-283/11.03.2013 г. на МОСВ за горещитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.)* и Заповед № РД-947/20.12.2012 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

ИП за „Модификации на котли в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ с цел намаляване на нивото на нормализирани NO_x емисии под 180 mg/Nm^3 , намаляване на шлаковането на печна камера и предотвратяване на корозия по стените на печна камера под въздействието на сулфиди“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно съдържащата се в получената документация информация, намерението включва т. нар. „първични мерки“ за намаляване на емисиите на азотни оксиди. Това се предвижда да бъде постигнато чрез степенуване, радиално и по височината на печната камера, на въздуха за горене. Степенуването на въздуха в горивните камери цели да бъде осигурено оптималното количество кислород за преобразуване на горимите елементи – въглерод, водород и др. Вследствие на това се очаква намаляване на образуването на



азотни оксиди. За изгарянето на непълно реагиралите продукти се предвижда подаването на въздух за горене над горната ниво на горелките.

I. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съобразено с това, че ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ е включен в Решение № 755/21.09.2004 г. на Министерския съвет на Република България за утвърждаване на Списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката, МОСВ е компетентен орган по глава шеста от ЗООС.

Така представените дейности, свързани с реализацията на конкретното инвестиционно предложение, не биха могли да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), но в своята цялост представляват изменение на дейност по Приложение № 1 от ЗООС.

Така заявеното намерение, не следва да се счита за изменение по смисъла на чл.93, ал.1, т.3 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като:

1. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с увеличаване на мощността на електроцентралата.
2. Не се предвижда и увеличаване на количествата на генерираните производствени отпадъци и отпадъчни води.
3. Целта на инвестиционното предложение е постигане на съответствие с изискванията на Комплексното разрешително № 52/2005 г., издадено на дружеството, *Наредба № 10/06.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации* и Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), отнасящи се за намаляване на нормата за допустима емисия на азотни оксиди в атмосферния въздух от големи горивни инсталации след 01.01.2016 г.

Предвид описаното по-горе, считаме, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава шеста, раздел трети на ЗООС** за инвестиционното предложение за модификации на котли в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ с цел намаляване на нивото на нормализирани NO_x емисии под 180 mg/Nm^3 , намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на корозия по стените на пещна камера под въздействието на сулфиди“, с възложител „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД.

II. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС - „Комплексни разрешителни“:

От представеното от оператора уведомление за описаното по-горе инвестиционно намерение не става ясно дали модификацията на горивните уредби на енергийните котли на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД е свързана с промяна на разрешената, с условията на издаденото Комплексно разрешително (КР) №52/2005 г., работа на Горивната инсталация с номинална топлинна мощност 2444 MW. Оценка за това следва да извърши операторът съгласно изискванията на Приложение № 6 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата за КР)*. В случай, че оценката покаже необходимост от промяна в условията на разрешителното, операторът следва да уведоми МОСВ и ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл.125, ал.1, т.1 от ЗООС, като представи информация с обхвата и съдържанието на Приложение № 5 от *Наредбата за КР*. Въз основа на тази информация МОСВ ще определи приложима процедура за разрешаването на промените с условията на издаденото КР.

В случай, че оценката покаже, че не се налага промяна в аспектите на разрешената с КР работа на инсталациите и съоръженията всички действия, свързани с модификацията на съществуващите горивни уредби на енергийните котли топлоелектрическата централа, могат да бъдат осъществени от оператора без да е необходимо провеждането на процедури по реда на Глава седма, Раздел втори от ЗООС.

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Имотът (ПИ 47603.302.2 от землището на с. Медникарово), предмет на инвестиционното предложение за „Модификации на котли в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ с цел намаляване на нивото на нормализирани NO_x емисии под 180 mg/Nm^3 , намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на корозия по стените на пещна камера под въздействието на сулфиди“, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000440 „Река Соколица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0000440 „Река Соколица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение за „Модификации на котли в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ с цел намаляване на нивото на нормализирани NO_x емисии под 180 mg/Nm^3 , намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на корозия по стените на пещна камера под въздействието на сулфиди“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.



ЕВДОКИЯ МАНЕВА
ЗАМ. МИНИСТЪР