



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №: ОВОС-33

София, 10.06.2013 г.

ДО
Г-Н НИКОЛА АЛИМАНСКИ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР-ПЛОВДИВ
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
4000 Пловдив

КОПИЕ ДО:
РИОСВ-ПЛОВДИВ
РИОСВ-СМОЛЯН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „ВЛ 110 kVЧая – ремонт „стъпка за стъпка“ с подмяна на стълбове и проводник на територията на общ. Асеновград и общ. Лъки, обл. Пловдив“, с възложител НЕК – ЕАД, чрез „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД МЕР-Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛИМАНСКИ,

Във връзка с внесената от Вас документация, с вх. № ОВОС-33/29.04.2013 г. на МОСВ за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. бр.94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „ВЛ 110 kVЧая – ремонт „стъпка за стъпка“ с подмяна на стълбове и проводник на територията на общ. Асеновград и общ. Лъки, обл. Пловдив“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с реконструкция на съществуваща въздушна линия 110kV, която е в експлоатация от 1961 г. и осъществява връзка между подстанция Асеновград и подстанция Северни Родопи. Електропроводът е с дължина 34,6 км, като трасето преминава през територията на общ. Асеновград и общ. Лъки.

Съгласно представената информация ИП предвижда при реконструкцията на въздушната линия (ВЛ), трасето на електропровода и обособената сервитутна зона се предвижда да се запазят същите. ВЛ е изградена от стоманорешетъчни стълбове с триъгълно разположение и конструкция за една тройка проводници АС-150 и едно мълниезащитно въже С-50 (м.з. въже). Предвижда се подмяна на сечението на съществуващите проводници 3хАС-150 с ново по-голямо сечение 3хАСО-400 и свързаната с това подмяна на съществуващите стълбове, като фундирането на новите стълбове е предвидено да се извърши на местата на съществуващите („стъпка в стъпка“). Планирано е монтаж на: ново м.з. въже; арматура за проводници АСО-400; защита на проводниците от вибрации; заземители; табели „ОЖ“. **Над всички носителни вериги е предвидено да се монтират устройства за защита на птици.** На места с цел спазване на принципа за фундиране „стъпка в стъпка“ за овладяване на превишените оразмерителни натоварвания и/или електрически междустълбия са предвидени стълбове за напрежение 220kV за сечение 1х3АСО-500+С-70. Монтажа на новите стълбове на ВЛ ще позволи да се употребят 9 бр. стълбове по-малко от досегашната бройка. За изпълнението на настоящото ИП е предвидено да се използват съществуващите временни пътища за достъп до площадките на стълбовете.



Трасето на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Почти цялото трасето попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка приет с Решение № 661/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 85/2007 г.), изменена с РМС №811/2010 г. (ДВ бр.96/2010 г.) и BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 47/2010 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се установи, че реализацията на ИП **е допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, определен с горесцитираната заповед за обявяването ѝ.

Така заявеното ИП е изменение на изпълнен вече обект, попадащ в обхвата на т.3, „б“ от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл.93, ал.1, т.2 от същия, за предвидената реконструкция следва да се прецени необходимостта от извършване на ОВОС, ако това изменение на съществуващия обект може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Отчитайки конкретните характеристики на заявеното ИП, не са налични обстоятелства за предположение за допълнително значително отрицателно въздействие върху околната среда спрямо съществуващото до момента, поради което за намерението **не следва** да бъде провеждана процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на намерението на възложителя, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за ИП „ВЛ 110 kVЧая – ремонт „стъпка за стъпка“ с подмяна на стълбове и проводник на територията на общ. Асеновград и общ. Лъки, обл. Пловдив“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за ИП „ВЛ 110 kVЧая – ремонт „стъпка за стъпка“ с подмяна на стълбове и проводник на територията на общ. Асеновград и общ. Лъки, обл. Пловдив“, в гореописаните параметри и **при условие**, че се изпълни заявеното намерение **над всички носителни вериги да се монтират устройства за защита на птици.**

Настоящото становище не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на намерението на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

ИСКРА МИХАЙЛОВА

МИНИСТЪР

