



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-63/.....2017 г.

ДО  
Г-Н ИВАН ЙОТОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201  
ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № ЦУ-ПМ04197/25.10.2017 г.

**Относно:** Изменение на инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

Във връзка с постъпило уведомление с вх. № ОВОС-63/01.11.2017 г. на МОСВ за изменение на инвестиционно предложение (ИП) „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“, на основание чл. 6а, ал. 1, т. „а“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.) и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Изменението на ИП „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП за изграждане на „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“ по вариант 1 на трасе е одобрено с Решение по ОВОС № 1-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение е обявено за обект от национално значение на територията на България с решение на Министерският съвет от 13.07.2016 г. Решението на МС се налага във връзка с делегиран регламент на Европейската комисия от 18.11.2015 г., с който групата проекти между подстанциите „Марица Изток“ и „Неа Санта“ е определена за проект от общ европейски интерес по смисъла на Регламент (ЕС) 347/2013.

Електропроводът ВЛ 400 kV от п/ст "М. Изток" до п/ст "Неа Санта" (Р. Гърция) в българския си участък е с дължина от 123 км и преминава на територията на две области – Хасково и Кърджали.

Изменението на ИП предвижда изместване на 5 броя реперни стълбове по одобрения вариант 1 на трасе, както и добавянето на 16 броя нови реперни стълбове, със следните координати по Координатна система 1970:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 987 35 61



№	X	Y
5 броя изместени репери		
R31	4,552,257.43	9,414,627.95
R38	4,546,091.10	9,409,175.55
R46	4,538,606.55	9,412,710.17
R54	4,526,332.02	9,413,778.32
R58	4,514,754.03	9,418,192.00
16 броя нови репери		
R13a	4,579,644.31	9,437,713.17
R13b	4,579,464.96	9,437,418.41
R13c	4,579,296.58	9,437,143.92
R13d	4,579,123.12	9,436,867.90
R13e	4,578,983.40	9,436,652.17
R13f	4,578,795.59	9,436,362.73
R14a	4,577,170.35	9,432,260.25
R14b	4,577,126.78	9,431,979.46
R20a	4,567,267.62	9,420,647.34
R20b	4,567,104.44	9,420,462.70
R30a	4,554,479.57	9,415,329.18
R30b	4,553,382.80	9,414,999.11
R45a	4,539,128.67	9,412,611.69
R45b	4,538,735.02	9,412,737.40
R49a	4,536,144.17	9,413,088.84
R49b	4,535,834.80	9,413,214.90

Промените са наложени с цел удовлетворяване на изискванията в постъпили жалби по време на провеждане на процедурата по изготвяне и съгласуване на окончателен ПУП-ПП и/или техническа невъзможност за изпълнение на заложените в ИП реперни стълбове, установена при изготвянето на Техническия проект.

Изменението на ИП не засяга нови площи – всички засегнати площи от изместването на репери и поставянето на нови такива, са били подложени на оценка в ДОВОС и ДОСВ на ИП. В двата доклада оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда е извършена, както за самото трасе на електропровода, заедно със сервитутната му зона 30x30 м (общо 60 м), така и в условно обособена зона от 300 м от двете страни на електропровода.

Предвижданите изменения в ИП са съобразени с оценената зона от 300 м от двете страни на трасето на електропровода и изцяло попадат в нейните граници. Не се засягат нови площи, които не са били предмет на приключилите процедури по реда на ЗООС и ЗБР.

Изменението на ИП не е свързано с използване на взривни вещества и не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Обхватът на ИП и неговото изменение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада частично в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0000578 „Река Марица“ и BG0001034 „Остър камък“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) на Министерски съвет и BG0001032 „Родопи – Източни“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) на МС, изм. с РМС № 811/16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.).

Изменението на ИП не попада в самостоятелни позиции на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). При преглед на информацията не са установени основания да се счита, че дейностите, включени в обхвата на разглежданото ИП, могат да

доведат до значителни отрицателни въздействия върху околната среда. Намерението на възложителя за изменение на ИП за изграждане на „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“ не представлява изменение или разширение на ИП по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, поради което няма основание да се изисква провеждане на регламентирания с Глава шеста от ЗООС процедури.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в изменението на ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в обхвата на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното изменение на ИП „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в изменението на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

**КРАСИМИР ЖИВКОВ**



*Заместник-министър на околната среда и водите*