



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-23/.....18.05.2017 г.

ДО  
Г-Н ИВАН ЙОТОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201  
1618 СОФИЯ

На Ваш изх. № ЦУ-ПМО-1096/28.03.2017г.

КОПИЕ:  
РИОСВ-СОФИЯ  
РИОСВ-ПЕРНИК

Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Панорама“ в участъка от стълб №11 до стълб №32/50“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,**

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ОВОС-23/11.04.2017г. на МОСВ за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „в“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и Заповед № РД-673/ 03.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Панорама“ в участъка от стълб №11 до стълб №32/50 “ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Видно от предоставената документация, реализацията на инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, а именно съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Панорама“, изградена от подстанция „Перун ” 110/20kV до подстанция „Княжево” 110/20/10kV, на която ще се подменят стълбовете, проводниците и



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22  
Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 987 35 61



мълниезащитното въже в участъка от стълб № 11 до стълб № 32/50“, като се запазят местата на съществуващите стълбове.

Проектът за реконструкция предвижда да се демонтират съществуващите проводници, мълниезащитното въже и стълбовете от №12 до №32 и на тяхно място да се монтират нови стомано-решетъчни стълбове, болтова поцинкована конструкция, за напрежение 110 kV и 220 kV, на които да се окачат нови проводници тип АСО-400 и мълниезащитно въже с вградени оптични влакна (OPGW). Използването на стълбове за 220 kV е продиктувано от невъзможността да се осигурят необходимите електрически междустълбия с гамата стълбове за 110 kV. Новите опъвателни стълбове са 11 бр., а носителните – 10 бр. Новите стълбове ще бъдат изградени на местата на старите – на принципа „стъпка в стъпка“.

С цел опазване на биологичното разнообразие, в точките на окачване на носещите изолаторни вериги, в конзолите на стълба на носещите стълбове, са предвидени типови устройства против кацане на птици. Тяхното предназначение е да не позволяват кацането и гнезденето на птици над носителните вериги.

Предвижда се фундиране с единични фундаменти - по четири за всеки стълб. Изкопите ще се извършват механизирано и ще бъдат дооформяни на ръка, по посочени в проекта кофражни размери. Преобладаващият тип стълбове е за напрежение 110 kV, с хоризонтални размери на изкопа за всеки фундамент 1,5м/1,5м и дълбочина от 2,50 м до 2,80 м. Четири от стълбовете са за напрежение 220 kV, с хоризонтални размери на изкопа за всеки фундамент 2,0 м/2,0 м и дълбочина 2,50 м.

Съгласно геоложкото проучване на трасето, всички изкопи за фундаменти на стълбовете ще се изпълняват в земна почва. Взривни работи не се предвиждат. В участъците между два съседни стълба няма да се извършват изкопни работи.

За целите на реконструкцията ще се използват съществуващите местни, полски, горски пътища, както и тези от общинската и републиканската пътна инфраструктура. Може да се наложи възстановяване на временни пътища и подходи до местата на някои от стълбовете, които към момента не могат да се предвидят. Няма да се изгражда нова инфраструктура. Съществуващата инфраструктура (пътища и електропроводи) ще бъде пресичана, без да се извършват преустройства (проводниците ще преминават над съществуващите съоръжения).

Предвидените дейности не засягат защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположени защитени зони са защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерския съвет (обн., ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) и защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 99/18.11.2008 г.).

Предвид гореизложеното, не намираме че са налични обстоятелства намерението в неговата цялост да се приема като изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от *Закона за опазването на околната среда (ЗООС)*, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

С оглед на посоченото по-горе, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в защитени зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, включително най-близко разположените BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционното предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Панорама“ в участъка от стълб №11 до стълб №32/50“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

**НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ**

*Заместник-министър на околната среда и водите*

