



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-54/.....04,08.....2017 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ХОЛАНОВСКИ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159  
ГР. СОФИЯ

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на мрежа СрН 20 kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от п/ст „Перун“ и обособяване на ВЕЛ 20 kV – „Делта хил“, ситуиран на територията на землищата на с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток на община Перник и кв. Мърчаево, район Витоша на Столична община*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАНОВСКИ,

Във връзка с постъпило уведомление с вх. № ОВОС-54/27.07.2017 г. на МОСВ за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на мрежа СрН 20 kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от п/ст „Перун“ и обособяване на ВЕЛ 20 kV – „Делта хил“, ситуиран на територията на землищата на с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток на община Перник и кв. Мърчаево, район Витоша на Столична община, на основание чл. 6а, ал. 1, т. „а“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.) и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Реконструкция на мрежа СрН 20 kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от п/ст „Перун“ и обособяване на ВЕЛ 20 kV – „Делта хил“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С реализацията на ИП се цели да се осигури непрекъснато и безаварийно подаване на ел. енергия към потребителите, осигуряване на нормално ел.захранване. Към момента това захранване се извършва от ВЕЛ 20 kV „Крапец“ – отклонение за ТП „ЕХО“ като ел. проводът е амортизиран.

Трасето на електропровода преминава през землищата на с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток, общ. Перник и кв. Мърчаево, Столична община. Общата дължина на трасето е 4,2 km. ИП предвижда изграждането на електропровод 20 kV „Делта Хил“ по съществуващо трасе на отклонение за ТП „ЕХО“, като ще се подменят съществуващи стълбове и не се променя местоположението на трасето. Ще се подменят 16 бр. стоманорешетъчни стълбове и 23 бр. стоманобетонни стълбове. Новите стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове ще се изправят чрез фундиране с бетон в изкоп с размери 1,6/0,7/0,7 m за стоманобетонните стълбове и 1,8/1,8/0,2 m за стоманорешетъчните, като изкопите ще се позиционират на съществуващите фундаменти. Изкопните дейности ще се извършат със



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 987 35 61

земякопна техника или ръчно, без да се използват взривни вещества. Достъпът до съществуващото трасе на ел.провода ще се извършва по пътища на територията на общ. Перник, с. Рударци, с. Драгичево и кв. Църква, а през територията на р-н Витоша – кв. Мърчаево. Не се предвижда изграждане на допълнителна инфраструктура.

Обхватът на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

При преглед на информацията не са установени обстоятелства намерението в неговата цялост да се приема като изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка ИП не подлежи на процедура по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста от ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в обхвата на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на мрежа СрН 20 kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от п/ст „Перун“ и обособяване на ВЕЛ 20 kV – „Делта хил“, ситуиран на територията на землищата на с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток на община Перник и кв. Мърчаево, район Витоша на Столична община, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

**КРАСИМИР ЖИВКОВ**



Заместник-министър на околната среда и водите