



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № ОВОС-58/.....29.09.....2017 г.

ДО
Г-Н ИВАН ЙОТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР“ ЕАД
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201
СОФИЯ

КОПИЕ:
РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
РИОСВ – БУРГАС

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт чрез подмяна на стълбове, проводници и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на ВЛ 220 кV „Камчия“ от н/ст „ТЕЦ Марица-Изток 2“ до н/ст „Карнобат“ в участъка от стълб № 1 до стълб № 228 на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ОВОС-58/15.09.2017 г. на МОСВ, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), предвид чл. 6а, т. 1 от същата наредба и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Ремонт чрез подмяна на стълбове, проводници и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на ВЛ 220 кV „Камчия“ от н/ст „ТЕЦ Марица-Изток 2“ до н/ст „Карнобат“ в участъка от стълб № 1 до стълб № 228 на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22
Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 987 35 61



Съгласно представената информация ИП предвижда ремонт на ВЛ 220 кV „Камчия“, който включва подмяна на съществуващите стълбове по метода „стъпка в стъпка“ със стълбове, тип болтова конструкция с триъгълно разположение на проводниците, подмяна на съществуващата арматура и изолация с нови, подмяна на проводниците с една тройка стомано-алуминиеви проводници тип АСО-500 и монтаж на мълниезащитни въжета.

Трасето на проектираната ВЛ 220kV излиза от п/ст „ТЕЦ Марица-Изток 2“ (кота 150 м), разположена до стената на яз. „Овчарица“, насочва се на север-северозапад, пресича шосе II-55, минава източно от с. Радецки и западно от с. Бял Кладенец, следва посока на север-североизток, минава в близост на микроязовири и достига южно от с. Еленово.

Следващата част от трасето е от два участъка с посоки изток-североизток и изток. Трасето минава северно от с. Прохорово и южно от с. Златари, прехвърля Св. Илийските възвишения, северно от с. Межда, минава южно от с. Бояджик и се спуска към р. Калница. От кота 170 м югоизточно от с. Бояджик трасето променя посоката си в североизточна и я запазва чак до Карнобат. Трасето пресича река Калница северно от с. Ботево, пресича язовир Роза, пресича шосе III-536 за Ямбол северно от с. Роза, пресича железопътна линия Ямбол – Елхово и река Тунджа южно от гр. Ямбол, минава северно от с. Стара река, от с. Чарган, южно от с. Воденичане. Трасето продължава в посока североизток, пресича река Мочурица, след което пресича АМ „Тракия“ в междустълбие № № 169-169А, минава северно от с. Маленово, южно от яз. Цанко Церковски и пресича отново реката северно от с. Церковски, доближавайки се до VIII железопътна линия Пловдив – Филипово – Бургас.

Последната част от трасето в района на Карнобат се състои от 3 участъка – в първия участък с посока североизток трасето минава в северозападната част на планински рид Хисаря – връх Калето (кота 240,2 м), после западно от града, пресича шосе I-6 и съществуващи ВЛ и се доближава до VIII железопътна линия Пловдив - Филипово - Бургас. Вторият участък е с източна посока и е успореден на VIII железопътна линия Пловдив - Филипово - Бургас от южната ѝ страна, достигайки северно от гр. Карнобат (кота 193 м). Последният участък с чупка на изток-югоизток се насочва към п/ст „Карнобат“, разположена в северната част на града (кота 210 м).

Трасето на участъка, подлежащ на ремонт от стълб № 1 до стълб № 228 на съществуващата ВЛ, е с дължина 85,872 км и е разположено предимно в равнинен терен със средна надморска височина 120-270 м.

Така представената дейност не може да бъде отнесена самостоятелно към някоя от позициите на Приложения № 1 или 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Намерението не може да се счита и за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като:

- създаването от електропровода електрическо поле е с по-нисък интензитет от допустимата норма от 5 кV/m;
- предвидено е съхраняване, възстановяване и оползотворяване на хумуса;
- всички площи, предоставени за временно ползване, се предвижда да се освободят и възстановят;
- ще се използват съществуващи временни пътища за достъп до площадките на стълбовете;
- няма да се образуват отпадъчни води;
- генерираните отпадъци ще се събират разделно, като годните за повторна употреба ще се складираат на площадки на дружеството, а останалите ще бъдат предавани за извозване на регламентирани сметища.

Предвид всичко гореописано няма основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за заявеното от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД инвестиционно предложение за ремонт чрез подмяна стълбове, проводници и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на ВЛ 220 кV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица-

Изток 2“ до п/ст „Карнобат“ в участъка от стълб № 1 до стълб № 228 на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

От извършената проверка по отношение на местоположението на трасето, предмет на ИП, се установи, че не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но преминава през защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0000195 „Река Тунджа 2“, BG0000196 „Река Мочурица и BG0000401 „Свети Илийски възвишения“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъците, приети от Министерския съвет с Решения № 122/02.03.2007 г. (Обн., ДВ бр. 21/2007 г.), изменено с ПМС № 811/16.11.2010 г. (Обн., ДВ бр. 21/2007 г. и бр.96/2010г.), както и BG0002023 „Язовир Овчарица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 549/ 05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ бр.83/2008г.) и с План за управление, утвърден със Заповед № РД-223/22.04.2016 г. на министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ бр. 37/2016 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на ИП за *„Ремонт чрез подмяна стълбове, проводници и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на ВЛ 220 кV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица- Изток 2“ до п/ст „Карнобат“ в участъка от стълб № 1 до стълб № 228 на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас“* е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“ за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяване и с Плана за управлението ѝ;

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считаме, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение *„Ремонт чрез подмяна стълбове, проводници и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на ВЛ 220 кV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица- Изток 2 до п/ст „Карнобат в участъка от стълб № 1 до стълб № 228 на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас“*, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министър на околната среда и водите