



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. №ОВОС-85/21.03.2017 г.

ДО
Г-Н ГАРИ ЛЕВСЛИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД
БУЛ. „СИТНЯКОВО“ № 48
1505 СОФИЯ

КОПИЕ:
РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

Към Ваш изх.№ 450/16.12.2016 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Хидротехнически мероприятия на Сгуроотвал „Искрица“, на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕВСЛИ,

Във връзка с постъпила в МОСВ документация с вх. № ОВОС-85/02.03.2017 г., която приемаме като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) за инвестиционно предложение (ИП) „Хидротехнически мероприятия на Сгуроотвал „Искрица“, на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, предвид чл.6а, т.1, буква „а“ от същата наредба и Заповед № РД-673/03.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционното предложение е свързано с извършване на ревизия на дънната дренажна система и изпълнение на допълнителен противофилтрационен екран по откосите на дигата на секция IА, както и изграждане на разделителна дига между секции IБ и IВ от UV устойчива двойно текстурирана HDPE мембрана на Сгуроотвал „Искрица“. Инвестиционното предложение ще се реализира на три независими един от друг етапа, както следва:

1. Етап 1 - реализиране на допълнителен противофилтрационен екран на дигата на секция IА. В обхвата на този етап е включено полагане на допълнителен противофилтрационен екран от непропусклива UV устойчива двойно текстурирана HDPE мембрана по откосите на северната и източната част от дигата на секция IА и по откоса на източната част от дигата на секция IБ и изграждане на допълнителен поясен



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 987 35 61



дренаж, който следва профила на мембраната. Поясният дренаж ще бъде заустен във водоотливната кула на секция IA, в която се събират избистрените и дренажните води от секцията. Реализацията на проекта може да стартира след изгребване на основния обем на отпадъците в секция IA и е предвидено да се реализира в следните етапи:

- Извършване на механизирани изкоп за оформяне на откосите преди полагане на мембраната и за прокарването на траншеите на поясния дренаж;

- Изграждане на поясен дренаж по дължината на оградната дига в петата на откоса, по който ще се положи мембраната, оформяне на филтрите и полагане на тръбите;

- Полагане и закотвяне на HDPE мембрана по откосите на северната и източната част от дигата на секция IA и по откоса на източната част от дигата на секция IB;

- Изграждане на ревизионни шахти в началото на всеки събирател;

2. Етап 2 - ревизия на дънната дренажна система на секция IA на Сгуроотвал „Искрица. След изгребване на основния обем на отпадъците в секция IA и след оценка на необходимостта от полагане на допълнителни дренажи са предвидени следните дейности:

- Извършване на механизирани изкоп за оформяне на откосите за прокарване на траншеите на дренажната система, оформяне на филтрите и полагане на тръбите;

- Изграждане на шибърна шахта;

- Изграждане на участъците от главния събирател между Събирателна шахта 1 и Шибърна шахта;

3. Етап 3 - реализиране на допълнителен противифилтрационен екран на разделителната дига между секции IB и IB на Сгуроотвал „Искрица“ който ще се осъществи в две фази:

- I Фаза – оформяне на откоси и полагане на HDPE мембрана на секция IB. В това време секция IA и IB ще са в процес на осушаване и намяване (запълване). Дейностите, които ще бъдат изпълнени, са почистване и оформяне на откосите, вкл. насипване на глина, полагане и закотвяне на HDPE мембрана и засипването и, релокиране на част от съществуващите комуникации на оросителната система;

- II фаза – оформяне на откоси и полагане на HDPE мембрана на секция IB. В това време секция IA и секция IB ще са в процес на осушаване и намяване (запълване). Дейностите, които ще бъдат изпълнени, са почистване и оформяне на откосите, вкл. насипване на глина, полагане и закотвяне на HDPE мембрана и засипването и, релокиране на част от съществуващите комуникации на оросителната система.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нови инсталации, нови производствени дейности или нови източници на емисии. При реализацията на дейностите не се налага изграждане на нова инфраструктура.

Според наличната база данни в МОСВ, инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо намиращата се защитена зона е BG0000440 „Река Соколица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г.(обн., ДВ бр. 21/2007 г.) отстои приблизително на километър от инвестиционното предложение.

Така представената дейност не може да бъде отнесена самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като:

- няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура;

- третирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците;
- не се налага допълнително водовземане за реализацията на намерението;
- ИП не води до генериране на допълнителни количества отпадъчни води;
- предвидените дейности ще се извършват на територията на Сгуроотвал „Искрица“;

Предвид гореописаното няма основания да бъде провеждана процедура по реда на глава шеста от ЗООС за заявеното от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД инвестиционно предложение за „Хидротехнически мероприятия на Сгуроотвал „Искрица“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони.

На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Хидротехнически мероприятия на Сгуроотвал „Искрица“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо **провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение „Хидротехнически мероприятия на Сгуроотвал „Искрица“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение „Хидротехнически мероприятия на Сгуроотвал „Искрица“ или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

МАРИЕЛА НАЧЕВА

Заместник-министър на околната среда и водите