



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 04-00-224/26.11.2018 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „НЕК“ ЕАД
гр. София 1040, ул. "Веслец" № 5

Г-ЖА СНЕЖАНА ДИНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД
гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136

КОПИЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ДУНАВСКИ РАЙОН“

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: *Изменение на месечния график за месец ноември в частта му за язовирите „Студен кладенец“ „Рабиша“ и „Батак“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,

Във връзка с рязко спадане нивото в яз. „Студен кладенец“, който към 22.11.2018 г. е с обем 182,865 млн. м³, ограничената работа на ВЕЦ „Кърджали“ поради ремонтни дейности и недостигане на прогнозния приток до момента, следва в язовира да бъде поставен обем за поддържане.

Отделно от горното, с писма вх. №№ 26-00-751/07.11.2018 г. и 26-00-751/13.-11.2018 г. от „Напоителни системи“ ЕАД са постъпили искания за разрешаване използването на 1200 м³ вода от яз. „Рабиша“ и увеличаване с 0,150 млн. м³ на разрешените за други цели води от яз. „Батак“, което е обосновано с постъпили заявки от водоползватели поради завишено потребление на вода.

Предвид горното, отчитайки приоритетите на водоползванията и наличните завирени обеми в язовирите към 22.11.2018 г., **изменям месечния график за месец ноември, както следва:**



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



За язовир „Ст. Кладенец“ (наличен обем към 22.09.2018 г. – 182,865 млн. м³)

Поставям следното допълнително условие:

„Разрешените обеми за производство на електроенергия да се използват при обем в язовира над 218,00 млн. м³.“

Останалите условия, касаещи язовир „Ст. Кладенец“ остават непроменени.

За язовир „Рабиша“ (наличен обем към 22.09.2018 г. – 15,119 млн. м³)

Разрешават се до 1200 м³ вода за напояване.

За язовир „Батак“ (наличен обем към 22.09.2018 г. – 240,098 млн. м³)

Разрешават се до 0,150 млн. м³ допълнителни водни маси за промишлено водоснабдяване.

Общо отпуснатите обеми за промишлено водоснабдяване на „Напоителни системи“ ЕАД от язовира възлизат на 0,240 млн. м³.

Останалите условия, касаещи язовир „Батак“ остават непроменени.

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец ноември 2018 год. остава непроменен.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите

