



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а", чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително № 003593/18.03.2005 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Малко Шарково“ с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Шарково“.

Изменението засяга схемата на водовземане и техническите параметри на ВЕЦ „Шарково“, като двете турбинни групи с общо разрешена мощност 176 кВт се заменят с една турбинна група с мощност 153 кВт.

Текстът на раздел „Схема и технически параметри на съоръженията“ от:

- Язовир „Малко Шарково“
- Съществуващо водовземно съоръжение за канал М-1
- Отклонение (напорен тръбопровод)
- ВЕЦ „Шарково“ на кота 207 м с две групи турбини:
- Първа група турбини - ХГ1 с $Q_{застр} = 500$ л/сек и ХГ2 с $Q_{застр} = 300$ л/сек – подават вода към напоителен канал М-1, с брутен напор 16,0 м
- Втора група турбини – ХГ3 с $Q_{застр} = 100$ л/сек и ХГ4 с $Q_{застр} = 100$ л/сек – подават вода за екологични нужди на р.Поповска, с брутен напор 26,0 м

се изменя на:

- Язовир „Малко Шарково“
- Водовземна кула
- Отклонение от основен изпускател (преди съоръжение М1)
- ВЕЦ „Шарково“ с една турбинна група с мощност 153 кВт
- Река Поповска

Проектни параметри на водовземането:

1. Годишния лимит от 11,0 млн. м³ (от които 3,120 млн. м³ за осигуряване на минимално водно количество) не се променя.
2. Застроеното водно количество - от 4,8 м³/сек се изменя на 6,0 м³/сек.
3. Режим на водовземане:
 - Целогодишно преработва минимално водно количество от 100,0 л/сек след язовир „Малко Шарково“, необходимо за нормално функциониране на екосистемите в руслото на река Поповска.
 - На енергиен режим - след гарантиране в язовира на необходимия воден обем за напояване.



Изменение на разрешителното ще се предостави при следните условия:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите.
- Използваният воден обем да се измерва с водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.
- Ненарушаване на придобити права по смисъла на чл. 49, ал. 3 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде изменено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Използване на водите".

ИСКРА МИХАЙЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ