



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“, подбуква „аа“ от Закона за водите /ЗВ/, обявявам, че в Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3, б. „б“ от Закона за водите /ЗВ/.

1. Цел на заявеното използване на водите: Заустване на пречистени дъждовни и отпадъчни води в повърхностни води от съществуващ обект - База за ремонт на енергетично оборудване, находяща се в землището на с. Обручище, общинна Гълъбово, област Стара Загора.

2. Водното тяло (ВТ), в което се предвижда използване на водите: Язовир Розов кладенец, с код BG3MA200L019.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

Заявление с вх. № ПВ-9/27.09.2022 г. на МОСВ и допълнителни документи, постъпили в МОСВ с писма с вх. №№ ПВ-9/07.10.2022 г., ПВ-9/06.12.2022 г., ПВ-9/19.01.2023 г., ПВ-9/17.03.2023 г., ПВ-9/31.03.2023 г., ПВ-9/08.09.2023 г., ПВ-9/14.11.2023 г., ПВ-9/16.11.2023 г. ПВ-9/28.11.2023 г.

Становища от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора (РИОСВ) с вх. №№ ПВ-9/01.06.2023 г., ПВ-9/20.12.2023 г. и ПВ-9/23.01.2024 г. на МОСВ по посочените от заявителя емисионни нива на изход ПСОВ на изход Локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води (ЛПСОВ), за извършена проверка на обекта и писмо с приложения протоколи от извършен от заявителя по предписание на директора на РИОСВ собствен мониторинг на дъждовните води от поток №№ 2, 3, 4, 5 и 6.


Становище с вх. № ПВ-9/07.06.2023 г. на МОСВ на директора на БДИБР, съгласно което няма други възможности за задоволяване на исканото ползване, което не противоречи на целите, поставени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г. (ПУРБ) за ВТ.

В ПУРБ, язовир „Розов кладенец“ е определен като изкуствено ВТ с неизвестен екологичен потенциал и в неизвестно химично състояние.

ВТ попада в чувствителна зона – зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗВ и в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ – защитена зона с код BG0002022 „Язовир Розов кладенец“.

Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ е постигане на благоприятен природозащитен статус.

В Програмата от мерки на ПУРБ няма предвидени мерки и няма относими забрани и ограничения, които да пречат за осъществяване на инвестиционното намерение по заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



В Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения в Източноромански район за периода 2022-2027 г., няма заложени мерки за язовир Розов кладенец.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването - 6 бр. точки на заустване по потоци:

- Заустване 1 - поток дъждовни води след каломаслозадържател и поток битови отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води;
- Заустване 2 - поток дъждовни води след каломаслозадържател и поток технологични отпадъчни води от охлаждане след каломаслозадържател;
- Заустване 3 - поток дъждовни води след каломаслозадържател;
- Заустване 4 - поток дъждовни води след каломаслозадържател;
- Заустване 5 - поток дъждовни води /след решетка/ от водоем за аквакултури;
- Заустване 6 - поток дъждовни води след каломаслозадържател.

4. Място на използване на водите:

2 бр. точки на заустване в Отводнителен канал – имот № 53134.1.6 по КК на с. Обручище, община Гълъбово, заустващ в язовир „Розов кладенец“ с координати:

- Заустване 1 - N 42°8'54,28" E 25°54'27,83";
- Заустване 2 - N 42°8'59,38" E 25°54'29,15";

и 4 бр. точки на заустване в язовир „Розов кладенец“ – имот № 53134.515.61 по КК на с. Обручище, община Гълъбово с координати:

- Заустване 3 - N 42°9'3,33" E 25°54'13,05"
- Заустване 4 - N 42°8'58,39" E 25°54'11,55"
- Заустване 5 - N 42°8'58,39" E 25°54'11,55"
- Заустване 6 - N 42°8'43,71" E 25°54'18,13",

на границата с имот № 53134,515,170 по КК на с. Обручище, община Гълъбово.

5. Проектните параметри на използването:

а) Количество на заустваните отпадъчни води по потоци №№:

- Заустване 1 – $Q_{\text{ср.ден}} = 38.4 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс/ч}} = 61.95 \text{ м}^3/\text{час}$, $Q_{\text{год.}} = 14040,8 \text{ м}^3/\text{год.}$;
- Заустване 2 - $Q_{\text{ср.ден}} = 36,0 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс/ч}} = 61.90 \text{ м}^3/\text{час}$, $Q_{\text{год.}} = 9740,00 \text{ м}^3/\text{год.}$;
- Заустване 3 - $Q_{\text{ср.ден}} = 14.3 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс/ч}} = 31.70 \text{ м}^3/\text{час}$, $Q_{\text{год.}} = 5236,00 \text{ м}^3/\text{год.}$;
- Заустване 4 - $Q_{\text{ср.ден}} = 13.2 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс/ч}} = 28.80 \text{ м}^3/\text{час}$, $Q_{\text{год.}} = 4813,00 \text{ м}^3/\text{год.}$;
- Заустване 5 - $Q_{\text{ср.ден}} = 18.3 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс/ч}} = 40.40 \text{ м}^3/\text{час}$, $Q_{\text{год.}} = 6673,00 \text{ м}^3/\text{год.}$;
- Заустване 6 - $Q_{\text{ср.ден}} = 13.6 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс/ч}} = 30.10 \text{ м}^3/\text{час}$, $Q_{\text{год.}} = 4968,00 \text{ м}^3/\text{год.}$

б) Индивидуални емисионни ограничения за всеки поток на заустване: Активна реакция рН - 6.5-9.0; Неразтворени вещества – $50 \text{ mg}/\text{dm}^3$; БПК₅ – $25 \text{ mg}/\text{dm}^3$; ХПК – $125 \text{ mg}/\text{dm}^3$, Общ азот – $15 \text{ mg}/\text{dm}^3$, Общ фосфор – $2 \text{ mg}/\text{dm}^3$, Нефтепродукти – $10 \text{ mg}/\text{dm}^3$, със срок за достигането им: От датата на влизане в сила на Разрешителното.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Дъждовни води при разделна канализационна система:

- Да не се допуска вливането на отпадъчни води и води с друг характер в дъждовната канализация.

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения:

- Байпасните и аварийни връзки към ПСОВ, от които може да се осъществи заустване в повърхностни води се пломбират в затворено състояние от РИОСВ. Нарушаване на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на РИОСВ.

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

Да се извършва мониторинг на всеки поток отпадъчни води преди смесването им.

Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води:

- Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва по предписание на органите на Министерство на здравеопазването. При дезинфекция с хлор да се следи

количеството на остатъчния хлор в отпадъчните води, преди включването им във водоприемника.

Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води:

- Събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на утайките от ЛПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците:

- Около складове за химикали, течни горива и готова продукция, както и около местата за съхранение на утайки или други вещества – потенциален рисков замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите мерки за недопускане на разливи или аварийно изтичане във водоприемника.

Други условия съобразно спецификата на обекта:

- Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изградят необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система.

- При проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и разширение на Базата, едновременно се проектират, изградят, преустройват и разширяват необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

- Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения.

- При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и органите на Министерството на вътрешните работи, като фактите се отразяват в експлоатационния дневник на ПСОВ.

7. Срок и място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

В 14-дневен срок от обявяване на съобщението заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени предложения се представят в МОСВ, гр. София, бул. "Мария Луиза" № 22 към преписка с вх. № ПВ-9/2022 г.



