



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ), обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

1. Цел на водовземането:

Пожарогасене и водоснабдяване за други цели.

2. Водно тяло:

Язовир „Горни Дъбник“;

Код на водното тяло BG1VT300L012.

3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

3.1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Горни Дъбник“ с цел пожарогасене и водоснабдяване за други цели свързани с експлоатацията на „Търговско-сервизен комплекс“ в землището на с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен.

3.2. Представено е становище изх. № 3943(1)/11.08.2023 г. на директора на РИОСВ-Плевен, съгласно което не е необходимо провеждане на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

4. Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

4.1. Язовир „Горни Дъбник“;

4.2. Водовземна кула;

4.3. Стоманен водопровод 2 x Ø1200;

4.4. Водопроводно отклонение за Ø110, L-25 м.

5. Място на водовземане:

Язовир „Горни Дъбник“

Координати WGS84:

N – 43°25'34.98", E – 24°30'16.04", Z – 68.20 м;

Село Ясен, община Плевен, област Плевен.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



6. Място на водоползване:

„Търговско-сервизен комплекс“ в ПИ 87597.20.5, с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен.

Координати WGS84:

N – 43°25'36.87", E – 24°30'16.43", Z – 69 м.

7. Място на заустване:

Водоплътна изгребна яма

Координати WGS84:

N – 43°25'38.0", E – 24°30'15.0", Z – 69 м.

8. Проектни параметри на водовземането:

8.1. Водно количество:

- до 12,5 л/сек за пожарогасене;
- до 0,06 л/сек за други цели;

8.2. Лимит на годишна водна маса:

- до 468 м³/год. за пожарогасене;
- до 480 м³/год. за други цели;

8.3. Режим на водовземане - целогодишно.

9. Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваните водни обеми да се измерват с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, което подлежи на метрологичен контрол.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

ЮЛИЯН ПОПОВ

Министър на околната среда и водите



За министър: Юлиан Попов
Заместник-министър: Петър Димитров
Заповед за зачетване: РА - 3404/04 2020г.