



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

---

#### СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

**Цел на водовземането:**

Производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Горни Дъбник”

**Водно тяло:**

Язовир ”Горни Дъбник”, код на водното тяло: BG1VT300L012

**Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:**

- Яз.”Горни Дъбник”
- Водовземна кула
- Основен изпускател Ф1200 мм с дължина 427 м
- ВЕЦ “Горни Дъбник”
- Река „Дъбнишка бара”

**Място на водовземане:**

Основен изпускател на яз. ”Горни Дъбник”, с надморска височина 138,34 м, в землището на село Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, ЕКАТТЕ 16537.

**Място на водоползване:**

ВЕЦ „Горни Дъбник” с  $Q_{\text{застр.}} = 1,3 \text{ м}^3/\text{сек}$ , максимална мощност 175 kW и нетен напор 27,43 м, находящ се в имот № 234002, местност Вульови кошари, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, с надморска височина 137,34 м и географски координати  $X = 4715824,31$ ,  $Y = 8588872,13$ .

**Място на отвеждане на възвратимите води:**

Река „Дъбнишка бара”, с надморска височина 136,50 м и географски координати  $X = 4715683,67$ ,  $Y = 8589090,06$ .

**Проектни параметри на водовземането:**

Водно количество: до  $1,3 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



- Лимит на годишна водна маса: до 40 000 000 м<sup>3</sup>/годишно (средномногогодишен преработен воден обем);
- Режим на водоземане: целогодишно, при наличие на свободни водни маси в язовир "Горни Дъбник", след задоволяване на приоритетно водоземане.

Правото на водоземане ще се предостави при следните условия:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Управление на риска от наводнения".

  
**ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА**

*Министър на околната среда и водите*