



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" и буква „в”-„аа” от Закона за водите и на основание чл. 31 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.

Цел на водовземането

Производство на електроенергия посредством ВЕЦ “Тракиец”.

Цел на ползването

Реконструкция на съществуващо съоръжение – водовземна тръба на водна кула на язовир „Тракиец”.

Воден обект и водно тяло - предмет на водовземането:

Язовир "Тракиец", код на водното тяло: BG3MA100L012

Съоръжения, чрез които ще се реализира използването на водите

- Язовир "Тракиец"
- Водовземна кула за напояване с $Q_{\text{оразм.}} = 15 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Водовземна тръба за напояване стоманобетонова Ф300 мм
- Напорен тръбопровод стоманен Ф1000 мм, с дължина 410 м
- ВЕЦ "Тракиец"
- Изтичало на ВЕЦ "Тракиец"
- Изпускател на магистрален канал М1
- Река Олу дере

Място на водовземане

Край на водовземна тръба за напояване, с надморска височина 236,0 и географски координати: ширина - $41^{\circ} 52' 02,19''$, дължина - $25^{\circ} 26' 00,10''$.

Място на водоползване

ВЕЦ „Тракиец“ с $Q_{\text{застр.}} = 1,35 \text{ м}^3/\text{сек}$, застроена мощност – 350 кВт, брутен напор 41 м, среден напор 31 м, в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с надморска височина 213,00 м и географски координати: ширина - $41^{\circ} 51' 57,04''$, дължина - $25^{\circ} 26' 10,67''$.

Място на отвеждане на възвратимите води

Преработените води през изтичалото на ВЕЦ „Тракиец“, веднага след изпускателя на магистрален канал М1, постъпват в река Олу дере, на кота 211,00 м и географски координати: ширина - $41^{\circ} 51' 55,03''$ и дължина - $25^{\circ} 26' 11,62''$.

Проектни параметри на използването

- Водно количество: до $1,35 \text{ м}^3/\text{сек}$;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



- Лимит на годишна водна маса: до 35 000 000 м³/годишно (средномногогодишен преработен воден обем);
- Режим на водовземане: 24 часа/денонощие, 300 дни/годишно, при наличие на свободни водни маси в язовир „Тракиец“, след задоволяване на приоритетно водовземане за напояване.

Правото на водовземане и ползване ще се предостави при **следните условия:**

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- След въвеждане на централата в експлоатация, използваният воден обем да се измерва с водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./;
- Използването на водите да бъде съобразено с капацитета и техническото състояние на съществуващите съоръжения.
- Отвеждането на преработените през ВЕЦ „Тракиец“ водни количества да бъде съобразено с проводимостта на река „Олу дере и магистрален канал М1.
- По време на строителството да не се нарушава нормалната експлоатация на водния обект и съоръженията към него, като при възникване на такава необходимост, тя да бъде съгласувана с експлоатационното дружество;
- При започване и при приключване на строителството да се уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол;
- След приключване на строителството да се уведоми Министерство на околната среда и водите с цел включване на водоползвателя в месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири;
- Недопускане замърсяване на околната среда и водите;
- Да се изготви авариен план за действие по време на строителството;
- След приключване на строителството засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“.



ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите