



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на водовземането:

Промишлено водоснабдяване

Водно тяло:

Язовир "Горни Дъбник", код на водното тяло: BG1VT300L012

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

- Язовир "Горни Дъбник"
- Водовземна кула
- Магистрален промишлен водопровод Ø1200 mm
- Водопроводно отклонение от промишления водопровод Ø63 mm с дължина 74 м
- Производствена площадка на „Йотов-80“ ЕООД в индустриалната зона на гр. Плевен

Място на водовземане:

Отклонение Ø63 mm от магистрален промишлен водопровод Ø1200 mm, с дължина 74 м, в индустриалната зона на гр. Плевен, с надморска височина 67,30 м и географски координати: ширина - 43°26'09,41", дължина - 24°35'12,03", гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 56722.

Място на водоползване:

Производствена площадка на „Йотов-80“ ЕООД, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56722.651.115, землище гр. Плевен - Западна индустриална зона, с надморска височина 66,88 м и географски координати: ширина - 43°26'11,75", дължина - 24°35'14,29", гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 56722.

Място и начин на заустване на отпадъчните води

Градска канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Плевен.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Проектни параметри на водовземането:

- Водно количество: до 1,0 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 600 м³/годишно;
- Режим на водовземане: целогодишно.

Правото на водовземане ще се предостави при следните **условия**:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Управление на риска от наводнения”.



ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите